Техническая спецификация № 7000027136
на поставку: «**Головка изолированная 1/2-17**»
Филиал _____

## 1. Назначение

| № п/п | Требование | Предложение участника ТЗП |
|---|---|---|
| 1 | Головка изолированная для трещоточного изолированного ключа, для проведения работ на ЛЭП без снятия напряжения (до 1000 В). | |
| 2 | Используются с трещоточным изолированным ключом 1/2 | |

## 2. Характеристики

| Наименование параметра, единица измерения | Требуемое значение | Предложение участника ТЗП |
|---|---|---|
| Размер под ключ, мм<br>1/2-17 | 17 | |
| Присоединительный квадрат<br>1/2-17 | 1/2" | |
| Выдерживаемое напряжение переменного тока<br>1/2-17 | <1000 В | |
| Гарантийный срок, не менее | 12 месяцев | |

## 3. Комплект поставки

| Наименование ТМЦ, входящего в комплект поставки, единица измерения | Требуемое количество | Количество, предложенное участником ТЗП |
|---|---|---|
| Головка изолированная 1/2-17 | | |

4. Требования безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 13276 и ГОСТ Р 51177.

Аттестация в ПАО «Россети» не требуется.

Заместитель директора
департамента эксплуатации сетей 0,4-20 кВ _____ А.В. Севастьянов