Техническая спецификация № 7000000284/20D0
на поставку Блока розеток для 19” шкафа

Организация: Московские высоковольтные сети – филиал ПАО «Россети МР»
Адрес: Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.6, стр.1
Автор: Бородин Дмитрий Юрьевич
Должность: Заместитель начальника сл СДТУ

1. Назначение: Блок розеток предназначен для запитывания различных устройств связи

2. Характеристики

Технические требования (наименование параметра)	**Требуемое значение**	**Предложение участника ТЗП**
Тип установки	шкаф/стойка 19”, горизонтально	
Количество розеток	9	
Длина шнура	от 2 до 3 м	
Высота	1U	
Параметры электропитания	220-250 В, 50/60 Гц	
Тип вилки (IN)	1x IEC 60320 C14	
Выходная розетка (OUT)	8x IEC 60906-2 (DIN 49440/Schuko)	
Максимальный ток нагрузки	10А	
Максимальная мощность	2,3кВт	
Сечение кабеля	3x1,5 мм2	
Корпус	алюминий	
Габаритные размеры (ШхГхВ)	490x45x45мм	

3. Комплектация одной единицы поставки

Наименование параметра	**Требуемое значение, шт**	**Предложение участника ТЗП**
Блок розеток для 19” шкафа	1	

Аттестация ПАО «Россети» не требуется.
Поставляемая продукция должна быть новой, неиспользованной.
Гарантия на данное оборудование должна быть не менее 12 месяцев.

Начальник службы СДТУ МВС - филиал ПАО «Россети МР» С.А. Чуприков

Заместитель начальника управления развития ИТСиС ПАО «Россети МР» В.Н. Громов