ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ №7000008039/2060
НА УСТРОЙСТВО РАСКРЕПЛЯЮЩЕЕ

Наименование РЭС	
Филиал	Северные электрические сети ПАО Россети МР

1. Назначение

Устройство раскрепляющее предназначено для обеспечения безопасности персонала при выполнении работ с подъемом на опору воздушных линий (ВЛ) электропередачи напряжением 0,4 – 10 кВ, воздушных кабельных линий, линий связи и пр.

2. Характеристики

Характеристики параметра, единицы измерения	Требуемое значение	Предложение поставщика
ТР ТС 019/2011	ДА	
ТУ	ДА	
Количество звеньев штанги, шт	4	
Диаметр зажимаемой деревянной опоры: Минимальный, мм Максимальный, мм	 240 300	
Сечение зажимаемой железобетонной опоры, мм, не более: Минимальное, мм Максимальное, мм	 200х200 340х340	
Допустимая нагрузка на устройство, приложенная к опоре на высоте 8,2 м от уровня земли, кг	500	
Допустимая статистическая нагрузка на соединение карабина с петлёй оттяжки, кг	600	
Длина штанги в собранном виде, м	5,5	
Длина оттяжки, м	15	
Масса устройства (без учёта массы оттяжек и якорей), кг, не более	8,4	
Масса всего комплекта, кг, не более	33	

3. Комплект поставки одной единицы

наименование параметра	Требуемое количество	Предложение поставщика
устройство фиксирующее, состоящее из скобы, привода, на котором расположен шкив с «бесконечной» петлёй и углового шарнира, шт.	1	
штанга сборная, предназначенная для подъёма фиксирующего устройства, состоящая из 4-х звеньев с соединительными муфтами и подпятником, шт.	1	
оттяжки из полиамидного троса с карабинами, служащие для фиксации положения опоры относительно земли, шт	3	
якоря, служащие для крепления оттяжек, шт	3	
Ящик укладочный, шт.	1	
паспорт, руководство по эксплуатации, шт.	1	

Гарантия на данное оборудование должна быть не менее 12 месяцев.