. 21

Номер ТЗ	203С
Номер материала SAP	

“УТВЕРЖДАЮ”
Первый заместитель директора-
главный инженер филиала
ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго»
_____ **А.А. Бурков**
«_16_» _октября_ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку траверс Лот № 203С

1. **Общая часть.**
   ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго», производит закупку траверс.
2. **Сроки и адрес поставки.**
   Поставщик обеспечивает поставку траверс, в объёмы и сроки, указанные в приложении 1 к ТЗ. Поставка производится на склад получателя за счёт Поставщика (стоимость входит в цену предложения)
3. **Технические требования к продукции.**
   Технические требования, характеристики траверс должны соответствовать параметрам, приведённым в приложении к ТЗ.

4. Общие требования.

4.1. К поставке допускаются траверсы, отвечающие следующим требованиям:

– траверсы должны быть новыми, ранее не использованными;

– для российских производителей - наличие ГОСТ, ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

– для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих траверсы для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

– траверсы, не использовавшиеся ранее на энергообъектах ПАО «Россети Центр» (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы) допускается к рассмотрению как альтернативный вариант;

– траверсы должны пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ПАО «Россети»;

– траверсы должны соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки продукции) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

4.2. При поставке товара Поставщик обязан представить технические условия, руководство по эксплуатации, технический паспорт и/или иную сопроводительную документацию, заверенную производителем в соответствии с требованиями Законодательства РФ, на конкретный вид продукции, подтверждающую соответствие техническим

характеристикам (данным) заявленным в приложении к договору поставки «Технические требования».

4.3. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения продукции должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя запасных частей, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 14192–96, или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Правила приемки траверс должны соответствовать требованиям ГОСТ 23216.

Способ укладки и транспортировки траверс должен предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

Упаковка траверс должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные типы продукции.

Траверсы должны быть упакованы, изготовленные по нормативно-технической документации в соответствии с требованиями ГОСТ 2991-85 и ГОСТ 5959-80.

4.4. Каждая партия траверс должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствие с ГОСТ 23216-78.

4.5. Срок изготовления траверс должен быть не более полугода от момента поставки.

5. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на срок, указанный в документации производителя. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ее ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода траверс из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6. Требования к надежности и живучести продукции.

Поставляемая продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания).

7. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

В комплект поставки продукции должны входить документы:

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;
- эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;
- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на поставляемую продукцию, на русском языке.

Маркировка продукции должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192 – 96 (для конкретного типа номенклатуры). Маркировка продукции, содержание и способ нанесения ее указывается в стандартах или технических условиях на продукцию конкретных типов.

Маркировка продукции производится непосредственно на изделии или ярлыке.

Для продукции, габаритные размеры которых не позволяют наносить маркировку непосредственно на поверхности, маркировочные данные наносятся на тару или этикетку.

По всем видам продукции Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 2.601-2019 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемой продукции.

8. Правила приемки продукции.

Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник СЛЭП	/		/ **Безбородов В.В.**
должность		подпись	Фамилия И.О.

Приложение к техническому заданию на поставку траверс

№	Номер материала	Наименование материала	Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024		Технические требования и характеристики (Ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию)	Ед.измерения	Количество
			ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)			
7	2027446	Траверса Б5 407-4-20/75 3082тм-Т2-27	25.11.23.115	преимущество	Траверса Б5 407-4-2075 3082тм-Т2-27	ШТ	4
8	2216007	Траверса Б4 407-4-20/75 3082тм-Т2-26	25.11.23.115	преимущество	Траверса Б4 407-4-2075 3082тм-Т2-26	ШТ	2

Начальник СЛЭП Безбородов В.В.

№	Филиал	Адрес доставки	Способ доставки	Срок поставки*
1	Воронежэнерго	Воронежская область, г.Воронеж, ул.9 Января, д. 205	Автотранспорт/жд	15
2	Воронежэнерго	Воронежская область, г.Воронеж, ул.9 Января, д. 205	Автотранспорт/жд	15

*в календарных днях, с момента заключения договора

Начальник СЛЭП Безбородов В.В.

10

Номер ТЗ	203С
Номер материала SAP	

“УТВЕРЖДАЮ”
Первый заместитель директора-
главный инженер филиала
ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго»
_____ **А.А. Бурков**
«16» октября 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку траверс Лот № 203С

1. **Общая часть.**
   ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго», производит закупку траверс.
2. **Сроки и адрес поставки.**
   Поставщик обеспечивает поставку траверс, в объёмы и сроки, указанные в приложении 1 к ТЗ. Поставка производится на склад получателя за счёт Поставщика (стоимость входит в цену предложения)
3. **Технические требования к продукции.**
   Технические требования, характеристики траверс должны соответствовать параметрам, приведённым в приложении к ТЗ.

4. Общие требования.

4.1. К поставке допускаются траверсы, отвечающие следующим требованиям:

– траверсы должны быть новыми, ранее не использованными;

– для российских производителей - наличие ГОСТ, ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

– для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих траверсы для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

– траверсы, не использовавшиеся ранее на энергообъектах ПАО «Россети Центр» (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы) допускается к рассмотрению как альтернативный вариант;

– траверсы должны пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ПАО «Россети»;

– траверсы должны соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки продукции) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

4.2. При поставке товара Поставщик обязан представить технические условия, руководство по эксплуатации, технический паспорт и/или иную сопроводительную документацию, заверенную производителем в соответствии с требованиями Законодательства РФ, на конкретный вид продукции, подтверждающую соответствие техническим

характеристикам (данным) заявленным в приложении к договору поставки «Технические требования».

4.3. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения продукции должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя запасных частей, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 14192–96, или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Правила приемки траверс должны соответствовать требованиям ГОСТ 23216.

Способ укладки и транспортировки траверс должен предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

Упаковка траверс должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные типы продукции.

Траверсы должны быть упакованы, изготовленные по нормативно-технической документации в соответствии с требованиями ГОСТ 2991-85 и ГОСТ 5959-80.

4.4. Каждая партия траверс должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствие с ГОСТ 23216-78.

4.5. Срок изготовления траверс должен быть не более полугода от момента поставки.

5. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на срок, указанный в документации производителя. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ее ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода траверс из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6. Требования к надежности и живучести продукции.

Поставляемая продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания).

7. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

В комплект поставки продукции должны входить документы:

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;
- эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;
- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на поставляемую продукцию, на русском языке.

Маркировка продукции должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192 – 96 (для конкретного типа номенклатуры). Маркировка продукции, содержание и способ нанесения ее указывается в стандартах или технических условиях на продукцию конкретных типов.

Маркировка продукции производится непосредственно на изделии или ярлыке.

Для продукции, габаритные размеры которых не позволяют наносить маркировку непосредственно на поверхности, маркировочные данные наносятся на тару или этикетку.

По всем видам продукции Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 2.601-2019 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемой продукции.

8. Правила приемки продукции.

Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник СЛЭП / _____ / **Безбородов В.В.**

должность подпись Фамилия И.О.

Приложение к техническому заданию на поставку траверс

№	Номер материала	Наименование материала	Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024		Технические требования и характеристики (Ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию)	Ед.измерения	Количество
			ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)			
1	2055218	Траверса АЗ В2С	25.11.23.115	преимущество	Траверса В-2С (3.407.1-163.1-12)	ШТ	1
2	2055219	Траверса АЗ В1С	25.11.23.115	преимущество	Траверса В-1С (3.407.1-163.1-11)	ШТ	2

Начальник СЛЭП  Безбородов В.В.

№	Филиал	Адрес доставки	Способ доставки	Срок поставки*
1	Воронежэнерго	Воронежская область, г.Лиски, ул.Индустриальная, д.3	Автотранспорт/жд	15
2	Воронежэнерго	Воронежская область, г.Лиски, ул.Индустриальная, д.3	Автотранспорт/жд	15

*в календарных днях, с момента заключения договора

Начальник СЛЭП  Безбородов В.В.

11

Номер ТЗ	203С
Номер материала SAP	

“УТВЕРЖДАЮ”
Первый заместитель директора-
главный инженер филиала
ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго»
_____ **А.А. Бурков**
«11» октября 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку траверс. Лот № 203С (Оттяжка ОТ253 3.407.1-164.30.01)

1. **Общая часть.**
   ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго», производит закупку оттяжек.
2. **Сроки и адрес поставки.**
   Поставщик обеспечивает поставку оттяжек, в объёмы и сроки, указанные в приложении 1 к ТЗ. Поставка производится на склад получателя за счёт Поставщика (стоимость входит в цену предложения)
3. **Технические требования к продукции.**
   Технические требования, характеристики оттяжек должны соответствовать параметрам, приведённым в приложении к ТЗ.

4. Общие требования.

4.1. К поставке допускаются оттяжки, отвечающие следующим требованиям:

– оттяжки должны быть новыми, ранее не использованными;

– для российских производителей - наличие ГОСТ, ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

– для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих оттяжки для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

– оттяжки, не использовавшиеся ранее на энергообъектах ПАО «Россети Центр» (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы) допускается к рассмотрению как альтернативный вариант;

– оттяжки должны пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ПАО «Россети»;

– оттяжки должны соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки продукции) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

4.2. При поставке оттяжек Поставщик обязан представить технические условия, руководство по эксплуатации, технический паспорт и/или иную сопроводительную документацию, заверенную производителем в соответствии с требованиями Законодательства РФ, на конкретный вид продукции, подтверждающую соответствие техническим

характеристикам (данным) заявленным в приложении к договору поставки «Технические требования».

4.3. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения продукции должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя запасных частей, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 14192–96, или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Правила приемки оттяжек должны соответствовать требованиям ГОСТ 23216.

Способ укладки и транспортировки оттяжек должен предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

Упаковка оттяжек должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные типы продукции.

Оттяжки должны быть упакованы, изготовленные по нормативно-технической документации в соответствии с требованиями ГОСТ 2991-85 и ГОСТ 5959-80.

4.4. Каждая партия оттяжек должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствие с ГОСТ 23216-78.

4.5. Срок изготовления оттяжек должен быть не более полугода от момента поставки.

5. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на срок, указанный в документации производителя. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ее ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода оттяжек из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6. Требования к надежности и живучести продукции.

Поставляемая продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания).

7. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

В комплект поставки продукции должны входить документы:

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;
- эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;
- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на поставляемую продукцию, на русском языке.

Маркировка продукции должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192 – 96 (для конкретного типа номенклатуры). Маркировка продукции, содержание и способ нанесения ее указывается в стандартах или технических условиях на продукцию конкретных типов.

Маркировка продукции производится непосредственно на изделии или ярлыке.

Для продукции, габаритные размеры которых не позволяют наносить маркировку непосредственно на поверхности, маркировочные данные наносятся на тару или этикетку.

По всем видам продукции Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 2.601-2019 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемой продукции.

8. Правила приемки продукции.

Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник СЛЭП / _____ / **Безбородов В.В.**

должность подпись Фамилия И.О.

Приложение к техническому заданию на поставку траверс

№	Номер материала	Наименование материала	Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024		Технические требования и характеристики (Ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию)	Ед.измерения	Количество
			ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)			
1	2328453	Оттяжка ОТ253 3.407.1-164.30.01	25.11.23.115	преимущество	Оттяжка ОТ253 (3.407.1-164.1) стр.85	ШТ	2

Начальник СЛЭП Безбородов В.В.

№	Филиал	Адрес доставки	Способ доставки	Срок поставки*
1	Воронежэнерго	Воронежская область, г.Воронеж, ул.9 Января, д. 205	Автотранспорт/жд	15

*в календарных днях, с момента заключения договора

Начальник СЛЭП Безбородов В.В.

13

Номер ТЗ	203С
Номер материала SAP	

“УТВЕРЖДАЮ”
Первый заместитель директора-
главный инженер филиала
ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго»
_____ **А.А. Бурков**
«21» октября 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку траверс Лот № 203С

1. **Общая часть.**
   ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго», производит закупку траверс.
2. **Сроки и адрес поставки.**
   Поставщик обеспечивает поставку траверс, в объёмы и сроки, указанные в приложении 1 к ТЗ. Поставка производится на склад получателя за счёт Поставщика (стоимость входит в цену предложения)
3. **Технические требования к продукции.**
   Технические требования, характеристики траверс должны соответствовать параметрам, приведённым в приложении к ТЗ.

4. Общие требования.

4.1. К поставке допускаются траверсы, отвечающие следующим требованиям:

– траверсы должны быть новыми, ранее не использованными;

– для российских производителей - наличие ГОСТ, ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

– для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих траверсы для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

– траверсы, не использовавшиеся ранее на энергообъектах ПАО «Россети Центр» (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы) допускается к рассмотрению как альтернативный вариант;

– траверсы должны пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ПАО «Россети»;

– траверсы должны соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки продукции) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

4.2. При поставке товара Поставщик обязан представить технические условия, руководство по эксплуатации, технический паспорт и/или иную сопроводительную документацию, заверенную производителем в соответствии с требованиями Законодательства РФ, на конкретный вид продукции, подтверждающую соответствие техническим

характеристикам (данным) заявленным в приложении к договору поставки «Технические требования».

4.3. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения продукции должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя запасных частей, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 14192–96, или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Правила приемки траверс должны соответствовать требованиям ГОСТ 23216.

Способ укладки и транспортировки траверс должен предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

Упаковка траверс должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные типы продукции.

Траверсы должны быть упакованы, изготовленные по нормативно-технической документации в соответствии с требованиями ГОСТ 2991-85 и ГОСТ 5959-80.

4.4. Каждая партия траверс должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствие с ГОСТ 23216-78.

4.5. Срок изготовления траверс должен быть не более полугода от момента поставки.

5. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на срок, указанный в документации производителя. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ее ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода траверс из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6. Требования к надежности и живучести продукции.

Поставляемая продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания).

7. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

В комплект поставки продукции должны входить документы:

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;
- эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;
- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на поставляемую продукцию, на русском языке.

Маркировка продукции должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192 – 96 (для конкретного типа номенклатуры). Маркировка продукции, содержание и способ нанесения ее указывается в стандартах или технических условиях на продукцию конкретных типов.

Маркировка продукции производится непосредственно на изделии или ярлыке.

Для продукции, габаритные размеры которых не позволяют наносить маркировку непосредственно на поверхности, маркировочные данные наносятся на тару или этикетку.

По всем видам продукции Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 2.601-2019 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемой продукции.

8. Правила приемки продукции.

Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник СЛЭП / _____ / **Безбородов В.В.**

должность подпись Фамилия И.О.

Приложение к техническому заданию на поставку траверс

№	Номер материала	Наименование материала	Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024		Технические требования и характеристики (Ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию)	Ед.измерения	Количество
			ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)			
1	2015959	Траверса ТВ-250 3.407.1-164.20.01	25.11.23.115	преимущество	3.407.1-164.20.01	ШТ	3
2	2024049	Траверса ТВ-267 3.407.1-164.20.04	25.11.23.115	преимущество	3.407.1-164.20.04	ШТ	3
3	2328327	Хомут Х 252 3.407.1-164.40.02	25.11.23.115	преимущество	3.407.1-164.40.02	ШТ	3
4	2100829	Комплект траверс для опор СВ-164	25.11.23.115	преимущество	Траверса В1с (Типовой чертеж, 3.407.1-163.1-11) – 2шт.; Траверса В2с (Типовой чертеж, 3.407.1-163.1-12) – 1шт.; Хомуты В30 (Типовой чертеж, 3.407.1-163.1-19) – 1шт.; Хомуты В32 (Типовой чертеж, 3.407.1-163.1-19) – 1шт.; Специальные болты В40 (Типовой чертеж, 3.407.1-163.1-21) – 1шт.; Специальные болты В41 (Типовой чертеж, 3.407.1-163.1-21) – 1шт.; Тросостойка В21с (Типовой чертеж, 3.407.1-163.1-17) - 1шт.	КМТ	3

Начальник СЛЭП Безбородов В.В.

№	Филиал	Адрес доставки	Способ доставки	Срок поставки*
1	Воронежэнерго	Воронежская область, г.Воронеж, ул.9 Января, д. 205	Автотранспорт/жд	15
2	Воронежэнерго	Воронежская область, г.Воронеж, ул.9 Января, д. 205	Автотранспорт/жд	15
3	Воронежэнерго	Воронежская область, г.Воронеж, ул.9 Января, д. 205	Автотранспорт/жд	15
4	Воронежэнерго	Воронежская область, г.Воронеж, ул.9 Января, д. 205	Автотранспорт/жд	15

*в календарных днях, с момента заключения договора

Начальник СЛЭП Безбородов В.В.