Техническая спецификация № 7000037967/2050

На поставку Батареи аккумуляторной 12В 7Ач

Организация Западные электрические сети – филиал ПАО «Россети Московский регион»
Адрес: Московская обл. г. Одинцово Транспортный проезд 32
Конт. лицо Назаркин А.В. 8(919)002-80-80
Должность Начальник сл. АСТУ

1. Назначение

Аккумуляторы емкостью 7 Ач для обеспечения резервного питания в системах АСТУ и ТМ.

2. Характеристики

Наименование параметра, единица измерения	Требуемое значение	Предложение участника ТЗП
Емкость АКБ, Ач	7,2	
Напряжение АКБ, В	12	
Габаритные размеры, Ш×Г×В, мм	65 x 94 x 151	
Тип подключения:	Клемма F2	

3. Комплектность промышленного пылесоса

Наименование	Кол-во, шт	Предложение участника ТЗП
Аккумулятор	1	

Аттестация ПАО «Россети» не требуется.

Заместитель главного инженера - директор департамента ИТСиС **А.А. Сахаров**

Заместитель главного инженера по системам связи **А.Л. Сафронов**

Начальник службы АСТУ **А.В. Назаркин**