Приложение 4

Техническая спецификация 7000000196/2070

на поставку: аккумуляторная батарея для нужд Южных электрических сетей - филиала ПАО «Россети Московский регион».

Заказчик: Южные электрические сети - филиал ПАО «Россети МР»

Наименование параметра	Значение	Предложение участника ТЗП
Общие параметры и питание		
Тип	Свинцово-кислотная по технологии AGM	
Номинальное напряжение	12 В	
Номинальная емкость	12 Ач	
Номинальный / максимальный ток заряда	0,5 А-2,1 А	
Срок службы, не менее	5 лет	
Рабочий диапазон температур		
Заряд, не уже диапазона	от 0°С до 50°С	
Хранение, не уже диапазона	от -10°С до 50°С	
Разряд, не уже диапазона	от -10°С до 50°С	
Конструктивные особенности		
Тип клемм	Faston Tab 187/250 шириной 6,3 мм	
Материал корпуса	Пластик ABS	
Габариты и вес		
Ширина, не более	95 мм	
Высота с учетом клемм, не более	100 мм	
Высота без учета клемм, не более	95 мм	
Длина, не более	151 мм	
Вес, не более	2.78кг	

Аттестация ПАО "Россети" не требуется

Аналог допустим, при условии, что произведённые замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству товар, указанный в техническом задании.

3. Комплект поставки

Наименование ТМЦ, входящего в комплект поставки, единица измерения	Требуемое количество, шт	Количество, предложенное участником ТЭП
аккумуляторная батарея		

Заместитель главного инженера-
Директор департамента ИТС и С
ПАО «Россети Московский регион» А.А. Сахаров

«_____» _____20_____г.

Заместитель главного инженера -
по системам связи ЮЭС- филиала
ПАО «Россети Московский регион В.С. Трошин

«_____» _____20_____г.

Начальник САСТУ ЮЭС – филиала
ПАО «Россети Московский регион» И.И. Крючкова

«_____» _____20_____г.