Техническая спецификация № 7000009820/2050

на поставку АКБ 12V12Ач.

Организация **Западные электрические сети – филиал ПАО «Россети»-Московский регион**
Адрес: 143006, МО, г.Одинцово, Транспортный проезд, д.32
Конт. лицо Назаркин А.В. 8(916)002-80-80
Должность Начальник службы АСТУ

1. **Назначение:** Предназначена для применения в переносных и портативных приборах, а также в источниках резервного энергоснабжения и блоках резервного питания.

2. **Характеристики изделия**

Наименование параметра, единица измерения	**Требуемое значение**	**Предложение участника ТЗП**
Исполнение	Свинец (сухой конец,AGM)	
Емкость батареи	12 Ач	
Номинальное напряжение	12 В	
Количество элементов	6	
Максимальный срок службы	6 лет	
Температура эксплуатации (мин)	-20	
Температура эксплуатации (макс)	60	
Длина	151мм	
Высота	95мм	
Высота с учетом полюса (контактного вывода)	101мм	
Ширина	98мм	
Вес	3,8кг	

3. **Комплект поставки одной единицы**

Наименование ТМЦ, входящего в комплект поставки, единица измерения	**Требуемое количество**	**Количество, предложенное участником ТЗП**
АКБ 12V12Ач	1	

Аттестация в ПАО “Россети” не требуется.

Начальник службы АСТУ **А.В. Назаркин**

Заместитель главного инженера – директор департамента ИТСиС **А.А.Сахаров**

Заместитель главного инженера по системам связи **А.Л. Сафронов**