Техническая спецификация №7000005616/2050
на поставку батареи аккумуляторной

Организация Западные электрические сети – филиал ПАО «Россети»-Московский регион
Адрес: 143006, МО, г.Одинцово, Транспортный проезд, д.32
Конт. лицо Назаркин А.В. 8(916)002-80-80
Должность Начальник службы АСТУ

1. Назначение:

Аккумуляторная батарея 12В 7А*ч предназначена для использования в источниках резервного энергоснабжения и блоках резервного питания.

2. Характеристики изделия

Наименование параметра, единица измерения	Требуемое значение	Предложение участника ТЗП
Модель/исполнение	свинцово-кислотная АКБ	
Номинальное напряжение, В	12	
Емкость батареи, А*ч	7А	
Диапазон рабочих температур, °С	-35 до +45	
Длина, мм	150	
Ширина, мм	94	
Высота, мм	86	
Вес нетто, кг	2,47	

3. Комплект поставки одной единицы

Наименование ТМЦ, входящего в комплект поставки, единица измерения	Требуемое количество	Количество, предложенное участником ТЗП
Батарея аккумуляторная	1	

Аттестация в ПАО “Россети” не требуется.

Начальник службы АСТУ **А.В. Назаркин**

Заместитель главного инженера –
директор департамента ИТСиС **А.А.Сахаров**

Заместитель главного инженера по системам связи **А.Л. Сафронов**