Техническая спецификация № 7000009001/2070

на поставку: Батарея аккумуляторная напряжением 12 В; емкостью 45 Ач; технология AGM; свинцово-кислотный герметизированный тип аккумулятор; вывод для подключения: М6 (клемма диаметром 14 мм под вертикальный болт 5 мм); габариты 197x165x170

1. Назначение: работа в ИБП

2. Характеристики:

Наименование ТМЦ, входящего в комплект поставки	Требуемое значение	Предложение участника ТЗП
Материал корпуса	ABS-пластик	
Материал клемм	медь	

3. Комплект поставки:

Наименование ТМЦ, входящего в комплект поставки	Требуемый тип и размер	Количество, предложенное участником ТЗП
Масса аккумулятора	12.78 кг	
Напряжение	12 вольт	
Емкость	45 ампер часов	
Максимальный ток заряда	13 ампер	
Максимальный ток разряда	450 ампер	
Исполнение	AGM свинцово-кислотный	
Клеммы	Т7 (под болт М6)	
Срок службы	12 лет	

Аттестация ПАО «Россети» - не требуется.

Заместитель начальника управления развития ИТС и СС ИА ПАО «Россети Московский регион» — В. И. Громов

«10» 07 2023 г.

Заместитель главного инженера - по системам связи ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион» — В.С. Трошин

«10» 07 2023 г.

Начальник службы СДТУ ЮЭС – филиала ПАО «Россети Московский регион» — З. А. Шамсутдинов

«10» 07 2023 г.