Техническая спецификация № 7000052915/2050

на поставку устройство зарядно-байпасное ЗБУ-24В

Организация Западные электрические сети – филиал ПАО «Россети Московский регион»
Адрес: Московская обл. г. Одинцово Транспортный проезд 32
Конт. лицо Назаркин А.В. 8(919)002-80-80
Должность Начальник службы АСТУ

1. Назначение предназначено для совместной работы с моноблочными выпрямителями ИПС-250 и АКБ, обеспечивая бесперебойное электропитание различной электронной аппаратуры и средств связи стабилизированным напряжением постоянного тока 24В.

2. Характеристики изделия

Наименование параметра, единица измерения	Требуемое значение	Предложение участника ТЗП
Входное напряжение DC	24В	
Диапазон входного напряжения	(20…29)В	
Выходное напряжение DC	24В	
Диапазон выходного напряжение	(20…29)В	
Номинальный выходной ток	10А	
Температурный диапазон	-20…+80 оС	
Монтаж	на DIN-рейку	
Габариты (ШхГхВ)	44,5 х 146 х 130	

3. Комплект поставки одной единицы

Наименование ТМЦ, входящего в комплект поставки, единица измерения	Требуемое количество	Количество, предложенное участником ТЗП
устройство зарядно-байпасное ЗБУ-24В	1	

Аттестация в ПАО “Россети” не требуется.

Начальник службы АСТУ **А.В. Назаркин**

Заместитель главного инженера –
директор департамента ИТСиС **А.А.Сахаров**

Заместитель главного инженера по системам связи **А.Л. Сафронов**