Техническая спецификация №___7000006030/2040____

на поставку: Батарея аккумуляторная (свинцово-кальциевых пластин) 12В, 7,2А час для систем бесперебойного питания

Организация: ВЭС - филиал ПАО «РОССЕТИ МР»

Адрес: Московская область, г. Ногинск, ул. Радченко, д. 13

Контактное лицо: Калинкин А.В.

Должность: начальник САСТУ

Объект/место установки: МО, г. Ногинск, ул. Радченко д.13

1. Назначение:

Батарея аккумуляторная предназначена для работы в системах бесперебойного питания (ИБП), системах связи, ЦОД.

2. Характеристики:

Наименование ТМЦ, входящего в комплект поставки	**Требуемое значение**	**Предложение участника ТЗП**
Номинальное напряжение, В	12	
Число элементов, шт	6	
Номинальная емкость (25˚С), Ач	7,2	
Саморазряд	3% емкости в месяц при 20˚С	
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25˚С), мОм	22	
Макс. разрядный ток (25˚С), А (5с)	108	
Макс. зарядный ток, А	2.16	
Длина, мм	151	
Ширина, мм	65	
Высота, мм	94	
Полная высота, мм	100	
Вес (±3%), кг	2,6	

3. Комплект поставки

Наименование ТМЦ, входящего в комплект поставки	**Требуемое значение**	**Предложение участника ТЗП**
Батарея аккумуляторная (свинцово-кальциевых пластин) 12В, 7,2А час для систем бесперебойного питания	1	

Аттестация ПАО «Россети» - не требуется.

Начальника службы АСТУ ВЭС  А.В. Калинкин

Заместитель главного инженера по системам связи ВЭС  Д.П. Ионов

Заместитель начальника управления развития ИТС и СС  Н.В. Громов