Техническая спецификация № 7000009918/2050
на поставку: Батарея аккумуляторная

Организация: Западные электрические сети – филиал ПАО «Россети»-Московский регион
Адрес: 143006, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, Транспортный проезд, 32
Конт. лицо Ибниев Р.Н. 8(915)353-83-15
Должность Начальник службы СДТУ

1. **Назначение:**

Батарея аккумуляторная 12 В 5Ач предназначена для установки в источники бесперебойного питания

2. **Характеристики изделия:**

Наименование параметра, единица измерения	**Требуемое значение**	**Предложение участника ТЗП**
Модель/ Технология изготовления	AGM	
Напряжение питания, В	12	
Емкость, Ач	5	
Размеры (ШхВхГ), мм	70 x 101 x 90	
Высота с клеммой, мм	107	
Клеммы, мм	FASTON (зажим) 6.35	

3. **Комплект поставки одной единицы**

Наименование ТМЦ, входящего в комплект поставки, единица измерения	**Требуемое количество**	**Количество, предложенное участником ТЗП**
Батарея аккумуляторная 12 В 5Ач, шт.	1	

Аттестация в ПАО “Россети МР” не требуется.

Заместитель главного инженера – директор департамента информационно – технологических систем и связи **А.А. Сахаров**

Заместитель главного инженера по системам связи **А.Л. Сафронов**

Начальник службы СДТУ **Р.Н. Ибниев**