Техническая спецификация № 7000000204/2020
на поставку Батарей аккумуляторных 6СТ-55 прямая полярность

1. Назначение

Аккумуляторная батарея предназначена для подключения светодиодной гирлянды при проведении земляных работ на КЛ 0,4-20(35) кВ на участке проведения ремонтных работ, с целью освещения дорожных ограждений в темное время суток, по всему периметру ремонтного участка.

2. Характеристики

Наименование параметра, единица измерения	*Требуемое начение*	*Предложение участника ТЗП*
Напряжение аккумуляторной батареи, В	12	
Емкость аккумуляторной батареи, А/ч	не менее 55	
Полярность аккумуляторной батареи	прямая	
Пусковой ток, А	не менее 480	
Тип АКБ	свинцово-кислотные	
Химический состав батареи	Ca/Ca	
Длинна, мм	от 240 до 242	
Ширина, мм	от 171 до 175	
Высота, мм	от 186 до 190	
Температура эксплуатации, °С	-40 ... +60	

3. Комплект поставки (заполняется пои заказе комплекта ТМЦ)

Наименование ТМЦ, входящего в комплект поставки, единица измерения	*Требуемое* количество	Количество, предложенное участником ТЗП
Аккумуляторная батарея	1	
Паспорт	1	

Визы:

На уровне Филиала ПАО «Россети Московский регион» -

Московские кабельные сети:

Начальник УОР А.В. Миртов

На уровне ИА:

Главный эксперт

Дирекции транспортного обеспечения М.С. Золотухин