Техническая спецификация № 7000000216/2040

на поставку: Аккумуляторная батарея 1217, 17 А/ч

Организация: Восточные электрические сети — филиал ПАО «МОЭСК»

Адрес: МО, г. Ногинск, ул. Радченко д.13, стр.1, каб. 423

Конт. лицо: Лапковский Игнатий Эдуардович

Должность: Начальник ССДТУ

Объект/место установки: МО, г. Ногинск, ул. Радченко д.13

1. НАЗНАЧЕНИЕ**:**

Предназначен для ремонта системы гарантированного бесперебойного электроснабжения.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование параметра	**Требуемое значение**	**Предложение участника ТЗП**
Емкость	17 Ah	
Напряжение аккумулятора	12 В	
Размеры (ДхШхВ)	181x77x167 мм	
Гарантия	1 год	

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Наименование ТМЦ, входящего в комплект поставки, единица измерения	**Требуемое количество**	**Предложение участника ТЗП**
Аккумулятор, шт.	1	
Паспорт, шт.	1	

Аттестация ПАО «Россети» - не требуется.

Начальник Шатурского производственного участка службы СДТУ — Пересторонин К.В.

Начальник службы ССДТУ ВЭС — Лапковский И.Э.

Заместитель главного инженера по системам связи ВЭС — Халидов С.А.

Заместитель начальника управления развития ИТС и СС — Громов В.Н.