Техническая спецификация № 7000005563/2040

на поставку: «Батарея аккумуляторная (Герметичная необсуживаемая свинцово-кислотная) 12В 9А час для систем бесперебойного питания».

Организация: Восточные электрические сети — филиал ПАО «Россети Московский регион»

Адрес: МО, г. Ногинск, ул. Радченко д.13, стр.1, каб. 423

Конт. лицо: Давиденко Евгений Александрович

Должность: начальник ССДТУ

Объект/место установки: МО, г. Ногинск, ул. Радченко д.13

1. НАЗНАЧЕНИЕ:

Аккумуляторная батарея 12В 9 А*ч предназначен для установки в источники бесперебойного электропитания.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование параметра	Требуемое значение	Предложение участника ТЗП
Модель/исполнение	свинец (жидкостный элемент, заряжен)	
Номин. напряжение	12	
Емкость батареи	9 А·ч	
Максимальный срок службы	5 лет	
Габариты	151x94.5x65	
Дополнительная информация	внутреннее сопротивление – 16-19 мОм; максимальный ток разрядки - 127,5А (5 секунд); клеммы F2	

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Наименование ТМЦ, входящего в комплект поставки, единица измерения	Требуемое количество	Предложение участника ТЗП
Аккумуляторная батарея 12В 9 А*ч		

Аттестация ПАО «Россети» - не требуется.

Начальник службы ССДТУ ВЭС — Давиденко Е.А.

Заместитель главного инженера по системам связи ВЭС — Ионов Д.П.

Заместитель начальника управления развития ИТС и СС — Громов В.Н.