Техническая спецификация № 7000009918/2040

на поставку: «Батарея аккумуляторная Напряжение, В 12; Ёмкость, Ач 5 количество циклов полного заряда:260; Размеры (ДхШхВ): 90x70x101,7 ; Высота с клеммой, мм 105; Вес нетто, кг 1,8 Тип клеммы FASTON (зажим) 6,35 мм.».

Организация: Восточные электрические сети — филиал ПАО «Россети Московский регион»

Адрес: МО, г. Ногинск, ул. Радченко д.13, стр.1, каб. 423

Конт. лицо: Рунов Василий Вячеславович

Должность: И.о. начальника ССДТУ

Объект/место установки: МО, г. Ногинск, ул. Радченко д.13

1. НАЗНАЧЕНИЕ:

Аккумуляторная батарея 12В 5 А*ч предназначен для установки в источники бесперебойного электропитания.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование параметра	**Требуемое значение**	**Предложение участника ТЗП**
Модель/исполнение	свинец (жидкостный элемент, заряжен)	
Номин. напряжение	12	
Емкость батареи	5 Ач	
Максимальный срок службы	максимальный срок службы 5 лет	
Габариты	90x70x101,7	
Дополнительная информация	внутреннее сопротивление – 25-30 мОм; клеммы F2	

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Наименование ТМЦ, входящего в комплект поставки, единица измерения	**Требуемое количество**	**Предложение участника ТЗП**
Аккумуляторная батарея 12В 5 А*ч		

Аттестация ПАО «Россети» - не требуется.

И.о. начальника службы ССДТУ ВЭС Рунов В.В.

Заместитель главного инженера по системам связи ВЭС Ионов Д.П.

Заместитель начальника управления развития ИТС и СС Громов В.Н.