Техническая спецификация № 7000037964/2040

на поставку: «Батарея аккумуляторная 12v 9Ач».

Организация: Восточные электрические сети — филиал ПАО «Россети Московский регион»
Адрес: МО, г. Ногинск, ул. Радченко д.13, стр.1, каб. 423

Конт. лицо: Рунов Василий Вячеславович

Должность: И.о. начальника ССДТУ

1. НАЗНАЧЕНИЕ: Обеспечение бесперебойной работы аппаратуры связи
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование параметра	**Требуемое значение**	**Предложение участника ТЗП**
Напряжение	12 В	
Номинальная емкость	9 А/ч	
Технология	AGM	
Срок службы АКБ в буферном режиме, лет	5	
Размеры (ДхШхВ, мм)	151x65x94	
Общая высота	100 мм	
Вес	2.50 кг	

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Наименование ТМЦ, входящего в комплект поставки	**Единица измерения**	**Требуемое значение**	**Предложение участника ТЗП**
Батарея аккумуляторная	Шт.		

Аттестация ПАО «Россети» - не требуется.

И.о. начальника службы ССДТУ ВЭС — Рунов В.В.

Заместитель главного инженера по системам связи ВЭС — Ионов Д.П.

Заместитель начальника управления развития ИТС и СС — Громов В.Н.