Техническая спецификация № 7000037966/2040

на поставку: «Батарея аккумуляторная 12v 75Ач».

Организация: Восточные электрические сети — филиал ПАО «Россети Московский регион»
Адрес: МО, г. Ногинск, ул. Радченко д.13, стр.1, каб. 423

Конт. лицо: Рунов Василий Вячеславович

Должность: И.о. начальника ССДТУ

1. НАЗНАЧЕНИЕ: Обеспечение бесперебойной работы аппаратуры связи
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование параметра	**Требуемое значение**	**Предложение участника ТЗП**
Напряжение	Не менее 12 В	
Номинальная емкость	Не менее 75 А/ч	
Срок службы АКБ в буферном режиме, лет	10-12	
Размеры (ДхШхВ, мм)	260x168x219	
Высота с клеммой, мм	219	
Вес	22,7 кг	
Тип клеммы	под болт М6	

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Наименование ТМЦ, входящего в комплект поставки	**Единица измерения**	**Требуемое значение**	**Предложение участника ТЗП**
Батарея аккумуляторная 12v 75Ач	Шт.	1	

Аттестация ПАО «Россети» - не требуется.

И.о. начальника службы ССДТУ ВЭС Рунов В.В.

Заместитель главного инженера по системам связи ВЭС Ионов Д.П.

Заместитель начальника управления развития ИТС и СС Громов В.Н.