Техническая спецификация № 7000035594/20D0
на поставку аккумуляторной батареи 7 А*ч

Организация Московские высоковольтные сети – филиал ПАО «Россети Московский регион»
Адрес: ул. Дорожная, д.13А
Конт. лицо Минаков Д.В. Т. 8-916-501-70-73
Должность Начальник ЦКВДиВК
Количество –

Объект/место установки:

1. **Назначение:** аккумуляторная батарея предназначена для установки в резервный источник питания пожарной сигнализации в сооружениях КЛ 110 – 220 кВ.

2. Характеристики

Наименование параметра, единица измерения	Требуемое значение	Предложение участника ТЗП
Напряжение аккумуляторной батареи, В	12	
Емкость аккумуляторной батареи, не менее А*ч	7	
Технология	AGM	
Длинна, не более мм	151	
Ширина, не более мм	65	
Высота, не более мм	94	
Высота с учетом контактного вывода, не более мм	100	
Тип клемм	Нож F2 6,35 x 0,8мм	
Вес аккумуляторной батареи, не более кг	2,2	
Температура эксплуатации, °С	-15 … +50	
Гарантийный срок, не менее мес.	12	
Срок службы АКБ, при соблюдении условий эксплуатации, не менее лет	5	

3. Комплект поставки

Наименование ТМЦ, входящего в комплект поставки, единица измерения	Требуемое количество	Количество, предложенное участником ТЗП
Аккумуляторная батарея	1	
Паспорт	1	

4. Аттестация ПАО «Россети» не требуется.

Начальник ЦКВДиВК Д.В. Минаков

Заместитель главного инженера МВС по эксплуатации линий электропередач К.Г. Бнагов

Начальник службы промышленной безопасности С.В. Кузьмин