Техническая спецификация № 7000009001/2050

на поставку: АКБ 12В 45Ач. (HML 12-45)

Организация: Западные электрические сети – филиал ПАО «Россети»-Московский регион

Адрес: 143006, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, Транспортный проезд, 32

Конт. лицо Ибниев Р.Н. 8(915)353-83-15

Должность Начальник службы СДТУ

1. **Назначение:** Аккумуляторная батарея АКБ HML 12-45 предназначен для систем гарантированного питания обеспечивающих бесперебойную работу оборудования в коммутационных шкафах и стойках связи при отсутствии напряжения в электросети.
2. **Характеристики изделия:**

Наименование параметра, единица измерения	**Требуемое значение**	**Предложение участника ТЗП**
Тип	АКБ	
Технология	AGM	
Номинальное напряжение	12В	
Ёмкость	45 Ач	
Число элементов	6	
Срок службы	12 лет	
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C)	8.0 мОм	
Максимальный разрядный ток (25°C)	450 А (5 с)	
Тип клемм	Болт М6	
Габаритные размеры, Д×Ш×В, мм	197×165×170	
Вес	14,8 кг	

3. **Комплект поставки одной единицы**

Наименование ТМЦ, входящего в комплект поставки, единица измерения	**Требуемое количество**	**Количество, предложенное участником ТЗП**
-	1	

Аттестация в ПАО “Россети МР” не требуется.

Заместитель директора департамента - начальник управления

Эксплуатации ИТСиС **Д.И. Пономарев**

Заместитель главного инженера по системам связи **А.Л. Сафронов**

Начальник службы СДТУ **Р.Н. Ибниев**