Техническая спецификация № 7000037682/20D0
на поставку Плиты перекрытия лотка П15.5 1495х495х70

Организация: МВС– филиал ПАО «Россети Московский регион»
Адрес: Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.6, стр.1
Автор: Рассохина Екатерина Олеговна
Должность: Ведущий инженер службы подстанций

1. Назначение: применяется в качестве крышки кабельных лотков

Технические требования (наименование параметра)	**Требуемое значение**	**Предложение участника ТЗП**
Тип (марка)	П15.5 или аналог	
Материал плит	железобетонные	
Длина L, мм	1495	
Ширина D, мм	495	
Высота H, мм	70	
Наличие арматуры для переноса и строповки, кол-во	да, не менее 2 ш.	
Масса, кг, не более	90	

3. Комплектация одной единицы поставки

Наименование параметра	**Требуемое значение, шт**	**Предложение участника ТЗП**
Плита перекрытия П15.5 1495х495х70	1	

Не требуется аттестация ПАО «Россети».

Начальник службы подстанций МВС А.А. Краснов

Начальник управления эксплуатации подстанций 22.09.22 М.В. Аберков