Паспорт
установки противопожарной защиты ОПС

1. Общие сведения

Наименование предприятия (организации) Заказчика, реквизиты
Филиал ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

Таблица 1

Наименование защищаемого объекта	Тип установки	Наименование организации, выполнившей проект, № проекта, дата выпуска проекта	Наименование организации, выполнившей монтаж и наладку, дата сдачи в эксплуатацию
СИИ Ломоносовский пр., 22	Охранно-пожарная сигнализация. Адресно-аналоговая	ООО «Связь-М» 001-АУПС-ИД 2014 г	ООО «Связь-М» 24.12.2014 г

2. Состав установки

Таблица 2

Номер установки	Состав установки	Количество	Год выпуска	Условия технического обслуживания
34651	С2000М	1	2014	Количество извещателей
00541	С2000-КДЛ	2	2014	(оросителей), установленных
	ДИП-34А	33	2014	на высоте:
	ИПР513-3А	9	2014	от 5 до 8 м нет
	РАПАН-20	1	2014	от 8 до 15 м нет
34271	СОНАТА-К	1	2014	свыше 15 м нет
	ОРФЕЙ	16	2014	Средства подъема на высоту
00543	С2000-БКИ	1	2014	(подъемно-транспортные
	НБО-12	5	2014	средства) нет
	С2000-ИК	19	2014	Категория защищаемых поме-
	С2000-СМК	17	2014	щений по электробезопаснос-
	С2000-СП1	1	2014	ти:
				Дата сведения: 12.12.2024

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН"
Филиал Московские кабельные сети
Управление Телекоммуникаций и СДТУ
Начальник ООПС
Заврин В.В.