

Утверждаю  
главный инженер  
производственного отделения  
«Западно-Карельские электрические сети»  
Карельского филиала  
ПАО «Россети Северо-Запад»  
Р.В. Бурдуков  
« 20 » \_\_\_\_\_ 2021 г.

**Техническое задание  
на оказание услуг по испытанию и проверке стационарных пожарных лестниц и  
ограждений кровли для нужд ПО ЗКЭС Карельского филиала ПАО "Россети  
Северо-Запад"**

**Содержание:**

1. Предмет закупки;
2. Наименование оказываемых услуг;
3. Срок оказания услуг;
4. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг;
5. Перечень необходимых испытаний и проверок;
6. Общие требования к услугам
7. Требования к качеству услуг, в том числе технология производства работ, методы производства работ, безопасность выполняемых работ;
8. Оформление результатов испытаний.

**1. Предмет закупки**

Оказание услуг по испытанию и проверке стационарных пожарных лестниц и ограждений кровли для нужд ПО ЗКЭС Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»

**2. Наименование оказываемых услуг:**

Услуги по испытанию и проверке стационарных пожарных лестниц и ограждений кровли по адресам:

№ п/п	Наименование объекта
1	Здание ОПУ ПС-45С «Тохма» Наружная пожарная лестница, вертикальная П1-1, длиной 5,5 м
2	Здание ОПУ ПС-34 «Лахденпохья» Наружная пожарная лестница, вертикальная П1-1, длиной 3 м
3	Здание ОПУ ПС-29 «Поросозеро» Наружная пожарная лестница, вертикальная П1-1, длиной 5,5 м
4	Здание ЗРУ-6 кВ ПС-36С «Ладожская» Наружная пожарная лестница, вертикальная П1-1, длиной 5,5 м
5	Административное здание, ул. Промышленная, д.3 Наружная пожарная лестница, вертикальная П1-2, длиной 9м
6	Административное здание, ул. Промышленная, д. 3 Ограждение кровли – 171м.

**3. Срок оказания услуг: 01.07.2022-30.09.2022.**

**4. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг**  
Оказание услуг на объекте должно обеспечивать необходимые противопожарные и антитеррористические меры, мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдению экологических норм и правил, недопущению какого-либо риска, способного причинить вред жизни или здоровью граждан, работникам Заказчика и его имуществу.

**5. Перечень необходимых испытаний и проверок:**

- проверка предельных отклонений размеров и форм;
- визуальная проверка целостности конструкций и их креплений;
- проверка качества сварных швов;
- проверка качества защитных покрытий;
- испытания ступени лестницы на прочность;
- испытания балок крепления лестницы на прочность;
- испытания площадок и маршей лестниц на прочность;
- испытания ограждения лестниц на прочность;

**9. Общие требования к услугам:**

Услуги должны оказываться Исполнителем измерительным оборудованием, имеющим свидетельства о поверке.

Проведение испытаний наружных эвакуационных лестниц с составлением Протокола испытаний по ГОСТР 53254— 2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждение кровли. Общие технические требования. Методы испытаний», а также Заключения о соответствии лестницы или ограждения действующим нормам.

Протокол испытаний составляется отдельно на каждую испытываемую лестницу. Протокол должен содержать перечень всех проведенных проверок и испытаний, а также полученные в результате этого показатели и выявленные нарушения. Протоколы испытаний составляются Исполнителем в двух экземплярах, подписываются его руководителем, а также лицом проводившим проверку, скрепляются печатью Исполнителя и вместе с Заключением о соответствии испытуемого объекта передаются на рассмотрение Заказчику до подписания Акта приема-сдачи услуг.

Услуги оказываются в периоды времени, согласованные с «Заказчиком», под непосредственным руководством ответственного сотрудника «Исполнителя» в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 часов до 18.00 часов.

**7. Требования к качеству услуг, в том числе технология производства работ, методы производства работ, безопасность выполняемых работ:**

Исполнитель обязан оказывать все услуги в соответствии с требованиями правил противопожарного режима в РФ, утверждёнными Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г., Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТР 53254— 2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний.

**8. Оформление результатов испытаний:**

По результатам испытаний составляется протокол испытаний в соответствии с ГОСТР 53254— 2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний.

Результаты испытаний конструкций лестниц считаются удовлетворительными, если они соответствуют нормативным требованиям.

Если в результате испытаний при визуальном осмотре обнаружены трещины или разрыв сварных соединений (швов) и остаточные деформации, то испытываемая конструкция

считается не выдержавшей испытания.

Начальник СЭЗиС ПО ЗКЭС



В.П. Клепиков