



общество с ограниченной ответственностью

Союз дорожных проектных организаций «РОДОС» СРО-П-077-11122009
Дата регистрации в реестре 09.09.2009 Регистрационный номер 48

Заказчик – ГБУ «Владупрадор»

**УСТРОЙСТВО ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ В
Д. ПАНФИЛОВО НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ
ПОКРОВ - НОВОСЕЛОВО - КИРЖАЧ В
ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ
(В РАМКАХ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА)**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 1. Пояснительная записка

38-ПЗ

ТОМ 1

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

г. Владимир
2025 г.

ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
«ВЛАДИМИРАВТОДОРПРОЕКТ»
Общество с ограниченной ответственностью

Союз дорожных проектных организаций «РОДОС» СРО-П-077-11122009
Дата регистрации в реестре 09.09.2009 Регистрационный номер 48

Заказчик – ГБУ «Владупрадор»

**УСТРОЙСТВО ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ В
Д. ПАНФИЛОВО НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ
ПОКРОВ - НОВОСЕЛОВО - КИРЖАЧ В
ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ
(В РАМКАХ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА)**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 1. Пояснительная записка

38-ПЗ

ТОМ 1

Генеральный директор

А.Д. КОСИЛОВ

Главный инженер проекта

А.В. ХАРЛАП

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Выпущено экз.

экз. №

г. Владимир

2025 г.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАБАРИТ»**

СРО-П-179-12122012

Заказчик – ГБУ «Владупрадор»

**«Устройство искусственного освещения в д. Панфилово на
автомобильной дороге Покров - Новоселово - Киржач в Петушинском
районе Владимирской области (в рамках капитального ремонта)»**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 1. «Пояснительная записка»

38-ПЗ

Том 1

Генеральный директор

Д.В. Литов

Главный инженер проекта

Р.Н. Фадеев

Согласовано				Обозначение	Наименование	Примечание				
				38-ПЗ-С	Содержание	2				
					Справка ГИПа	4				
					Ситуационный план (М1:10000)	5				
				38-ПЗ-ПЗ	1 Общая часть	6				
					1.1 Основание для проектирования	6				
					1.2 Исходные данные для проектирования	6				
					1.3 Природные условия района строительства	7				
					1.4 Описание вариантов маршрутов прохождения автомобильной дороги	9				
					1.5 Техничко-экономическая характеристика проектируемого объекта	10				
					1.6 Сведения о земельных участках, изымаемых во временное, либо постоянное пользование, категория земель	11				
					1.7 Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, в связи с их изъятием во временное и (или) постоянное пользование	11				
					1.8 Внедрение новых технологий, техники, конструкций и материалов	11				
					1.9 Специальные технические условия	11				
					1.10 Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений	11				
					1.11 Принципиальные решения при проектировании автомобильной дороги	11				
					1.12 Последовательность строительства	12				
					Текстовые приложения					
					Задание на разработку проектной документации	13				
					Выписка из реестре членов саморегулируемой организации №3 от 29.04.2025г.	21				
					Свидетельство о регистрации права Серии №33АЛ № 788390 на земельный участок с кадастровым номером 33:13:060136:220	25				
					Письмо от Министерство сельского хозяйства Владимирской области №МСХ-2685-12-16 от 27.05.2025г.	26				
					Письмо от ГБУ ВО «Дирекции ООПТ» №ООПТ-510-25 от 23.06.2025г.	29				
	Согласовано	Инв. № подл.	Взаим. инв. №	Подпись и дата						
38-ПЗ-С										
Изм.		Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал		Кутузов				07.25	Содержание	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Пепин				07.25		П		1
Н. контр.		Пепин				07.25		ООО «ГАБАРИТ»		
		ГИП		Фадеев				07.25		

Обозначение	Наименование	Примечание
	Письмо от Инспекции государственного надзора в сфере охраны и использования объектов животного мира Владимирской области №ГОИ-1281-05-13 от 02.06.2025г.	30
	Письмо от Инспекции ветеринарии и государственного надзора в области обращения с животными Владимирской области №ИВГН-1715-04-05 от 29.05.2025г.	32
	Письмо от Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области №ИГООКН-2103-01-13 от 27.06.2025г.	33
	Письмо от Министерства природопользования и экологии Владимирской области №МПЭ-3227-05-06 от 23.06.2025г.	35
	Письмо от Министерства лесного хозяйства Владимирской области №МЛХ-3192-05-04 от 03.06.2025г.	36
	Письмо от МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ» Петушинского района Владимирской области № УИЗР-2204/19-01 от 30.05.2025г.	37
	Письмо № ИВ-133-5551 от 30.05.2025г. от Главного управления МЧС России по Владимирской области	39
	Технические условия № 15Э-331073113 от филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье - «Владимирэнерго»	41
	Справка ФГБУ «Центральное УГМС» № 312-01/05-22/306 от 17.06.2025 г. о краткой климатической характеристике по объекту	43
	Письмо №17-6403 от 19.09.2025г. от ГБУ «ВЛАДУПРАДОР» о согласовании проектной документации	46
	График инженерного обустройства автомобильной дороги	47

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	38-ПЗ-С				2

Справка ГИПа



Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических и противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектной документацией мероприятий.

Главный инженер проекта

Р. Н. Фадеев

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	38-ПЗ			1



Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

						38- ПЗ.ГЧ-1			
						Устройство искусственного освещения в д. Панфилово на автомобильной дороге Покров – Новоселово – Киржач в Петушинском районе Владимирской области (в рамках капитального ремонта)			
Изм.	Кол.уч.	Лист	И док.	Подпись	Дата	Искусственное освещение	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Кутузов				07.25		П	1	1
Проверил	Пепин				07.25				
						Ситуационный план (1:100000)	ООО "ГАБАРИТ"		
Н.контр.	Кутузов				07.25				
ГИП	Пепин				07.25				

Раздел 1 Пояснительная записка

1 Общая часть

Проектируемый объект – «Устройство искусственного освещения в д. Панфилово на автомобильной дороге Покров - Новоселово - Киржач в Петушинском районе Владимирской области (в рамках капитального ремонта)».

В соответствии с техническим заданием проектом предусмотрено устройство искусственного электроосвещения автомобильной дороги Покров - Новоселово - Киржач, которая проходит по населенному пункту д. Панфилово в Петушинском районе Владимирской области.

В соответствии с п. 10.3 технического задания на проектирование проектом предусмотрена модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, а также предусмотрены проектные решения устройству тротуаров, в соответствии с ГОСТ Р 52766-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования».

Начало границы производства работ соответствует км 12+497, конец – км 13+080 участка автомобильной дороги Покров - Новоселово - Киржач, проходящей в д. Панфилово.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических и противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Проектная документация на объект строительства разработана в соответствии с требованиями установленными законодательством Российской Федерации.

Опасные природные процессы, явления и техногенные воздействия на территории, на которой будет осуществляться строительство, отсутствуют.

Принадлежность к опасным производственным объектам отсутствует.

Пожарная и взрывопожарная опасность отсутствует.

Помещения с постоянным пребыванием людей отсутствуют.

Уровень ответственности: нормальный.

1.1 Основание для проектирования

Основанием для принятия решения о разработке проектной документации на строительство объекта «Устройство искусственного освещения в д. Панфилово на автомобильной дороге Покров - Новоселово - Киржач в Петушинском районе Владимирской области (в рамках капитального ремонта)» является:

- Постановление Губернатора Владимирской области от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 25.12.2024) «О государственной программе Владимирской области "Дорожное хозяйство Владимирской области».

1.2 Исходные данные для проектирования

Исходные данные и условия для подготовки проектной документации:

Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства:

- Задание на разработку проектной документации на устройство искусственного освещения в д. Панфилово на автомобильной дороге Покров - Новоселово - Киржач в Петушинском районе Владимирской области (в рамках капитального ремонта);

Согласовано

№ п/п	Наименование параметра	Величина параметра	Обоснование
6	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С	6,3	
7	Продолжительность, сут./средняя температура воздуха, °С, период со среднесуточной температурой воздуха $\leq 8^{\circ}\text{C}$ (отопительный период)	213 / -3,5	
8	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, %	84	
9	Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, %	83	
10	Количество осадков за ноябрь-март, мм (твердые осадки)	194	
11	Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль	Ю	
12	Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с	4,5	
13	Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха $\leq 8^{\circ}\text{C}$ (отопительный период)	3,4	СП 131.13330.2012 карта
14	Зона влажности района	Зона 2 (нормальная)	

Таблица 2

Климатические параметры теплого периода года

№ п/п	Наименование параметра	Величина параметра	Обоснование
1	Барометрическое давление, гПа	995	таблица 4.1 СП 131.13330.2012
2	Средняя температура теплого периода °С, обеспеченностью 0,95/0,98	20,8/25	
3	Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С	23,3	
4	Абсолютная максимальная температура воздуха, °С	37	
5	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С	9,8	
6	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, %	72	
7	Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца	57	
8	Количество осадков за апрель-октябрь, мм (жидкие осадки)	413	
9	Суточный максимум осадков, мм	109	
10	Преобладающее направление ветра за июнь-август	С	
11	Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль	3,3	

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

Среднегодовая температура воздуха $+5,2^{\circ}\text{C}$, самый холодный месяц – февраль, со среднемесячной температурой воздуха $-10,5^{\circ}\text{C}$. Самый теплый месяц – июль, со среднемесячной температурой воздуха $+19,7^{\circ}\text{C}$.

Зима здесь не особенно сурова, но продолжительна - пять месяцев в году имеют среднюю

Взаим. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						38-ПЗ-ПЗ	Лист
							3
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С

1.3.2 Географическая и инженерно-геологическая характеристика района строительства автомобильной дороги

1.3.3 Транспортно-экономическая характеристика района строительства

Автомобильная дорога Покров - Новоселово - Киржач в соответствии с техническим заданием является IV технической категории.

1.4 Описание вариантов маршрутов прохождения автомобильной дороги

Маршрут трассы проектируемой ВЛИ-0,4 кВ выбран в соответствие с техническим заданием на проектирование. Выбранный вариант прохождения трассы ВЛИ-0,4 кВ является оптимальным. Железобетонные стойки освещения располагаются от кромки проезжей части на расстоянии не менее 4 м, максимальный шаг стоек (согласно результатам светотехнического расчета) составляет 30 м. Опоры, устраиваемые в местах устройства бортовых камней, расположены на расстоянии не менее 2 метров от п/ч (ПУЭ-7 п. 6.3.8).

						38-ПЗ-ПЗ	Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		4

Ввиду наличия открытой водоотводной системы, состоящей из кюветов, и устройстве опор в откосе насыпи а/д, проектом предусмотрено применение насыпных берм.

Для безопасного передвижения пешеходов в соответствии с СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования» на автомобильной дороге проектом предусмотрено устройство тротуаров с устройством бортового камня, расположенного у кромки проектируемой автодороги с возвышением на 0,15 м.

1.5 Технико-экономическая характеристика проектируемого объекта

Основные технико-экономические показатели показаны в таблице 4.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 4

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Показатели
1	Категория освещаемой дороги	кат.	IV
2	Категория надежности проектируемой линии электроосвещения	кат.	3
3	Схема размещения опор	-	односторонняя
4	Средняя яркость дорожного покрытия не менее	кд/м ²	1,75
5	Средняя освещенность не менее	лк	27,5
6	Общая расчетная потребляемая мощность	кВт	2,581
7	Строительная протяженность участка освещения	км	0,583
8	Строительная протяженность тротуаров	км	0,658
9	Протяженность линии освещения, в том числе:	км	0,698
	- протяженность подводящих линий	м	22
	- протяженность ответвлений	м	50
10	Количество опор линии освещения	шт.	23
11	Количество опор подводящих линий	шт.	-
12	Количество устанавливаемых кронштейнов	шт.	23
13	Количество светильников	шт.	23
14	Общая длина СИП-2	м	661
15	Общая длина СИП-4	м	37
16	Установка шкафа управления наружным освещением	шт.	1
17	Модернизированный пешеходный переход (мигающие светофоры Т.7.1М с дорожными знаками)	шт.	4

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Назначение объекта - обеспечение постоянной круглогодичной связью жителей
крорайонов с городами Владимирской области.

Изымание земель не требуется.

1.7 Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, в связи с их изъятием во временное и (или) постоянное пользование

1.8 Внедрение новых технологий, техники, конструкций и материалов

В проекте не проводился патентный поиск. Изобретения в проекте не использовались.

Специальные технические условия в рамках данного проекта не разрабатывались.

При разработке проектной документации использовалось следующее программное обеспечение:

- программа для обработки данных инженерно-геодезических изысканий - Magnet Tools;
- программные продукты НПФ «Топоматик» для обработки топопланов;
- программа «Топоматик Robur – Дорожная одежда» сетевая версия 4.3;
- программа nanoCAD версия 5.1 локальная для прорисовки графической части;
- программа для расчета сметной части «Гранд-Смета».

1.11 Принципиальные решения при проектировании автомобильной дороги

В проектной документации принята III категория надежности объекта по энергоснабжению.

Для безопасного передвижения пешеходов проектом на автомобильной дороге предусмотрено устройство тротуаров с устройством бортового камня, расположенного у кромки проектируемой автодороги с возвышением на 0,15 м. Основные параметры бортового камня БР 100.30.18 - класс бетона В30, марка по морозостойкости F200, марка по водонепроницаемости W6 соответствуют ГОСТ 32961-2014 «Камни бортовые. Технические требования». Основные параметры бортового камня БР 100.20.8 - класс бетона В30, марка по морозостойкости F200, марка по водонепроницаемости W6 соответствуют ГОСТ 32961-2014 «Камни бортовые. Технические требования».

Взам инб. №	<u>Искусственное электроосвещение:</u> В проектной документации принята III категория надежности объекта по энергоснабжению.				
Подпись и дата	<u>Тротуары:</u> Для безопасного передвижения пешеходов проектом на автомобильной дороге предусмотрено устройство тротуаров с устройством бортового камня, расположенного у кромки проектируемой автодороги с возвышением на 0,15 м. Основные параметры бортового камня БР 100.30.18 - класс бетона В30, марка по морозостойкости F200, марка по водонепроницаемости W6 соответствуют ГОСТ 32961-2014 «Камни бортовые. Технические требования». Основные параметры бортового камня БР 100.20.8 - класс бетона В30, марка по морозостойкости F200, марка по водонепроницаемости W6 соответствуют ГОСТ 32961-2014 «Камни бортовые. Технические требования».				
Инб. № подл.					
38-ПЗ-ПЗ					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
					Лист
					6

Тротуары, расположенные у кромки автомобильной дороги, отделяются от проезжей части бортовым камнем БР 100.30.18, другой стороны тротуара устанавливается бортовой камень БР 100.20.8.

Конструкция дорожной одежды на тротуарах:

Конструктивный слой №1 – Устройство асфальтобетона А11Вл, h=5см;

Конструктивный слой №2 – Устройство основания из щебня М400 фр.16–31,5мм с заклинкой (F25, И5) по ГОСТ 32703-2014, h=12см;

Конструктивный слой №3 – Устройство подготовки из песка мелкого с содержанием пылевато-глинистой фракции 5%, ГОСТ 32824-2014, h=34см;

Расстановка знаков для визуального ориентирования водителей и иных средств организации дорожного движения запроектированы в соответствии с ГОСТ 58350-2019 «Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ».

1.12 Последовательность строительства

Проектом предусмотрена следующая последовательность строительства:

- а) подготовка территории строительства;
- б) строительство ВЛИ-0,38 кВ;
- в) обустройство дороги (устройство модернизированных пешеходных переходов, тротуаров);
- г) пусконаладочные работы.

Взам инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						38-ПЗ-ПЗ	Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		7

«Утверждаю»
Главный инженер
ГБУ «Владупрадор»
Т.Ю. Майорова
«04» марта 2025 г.

ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации на устройство искусственного освещения в
д. Панфилово на автомобильной дороге Покров - Новоселово - Киржач в
Петушинском районе Владимирской области (в рамках капитального ремонта).

1. Основание для проектирования	1.1.	Постановление Губернатора Владимирской области от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 25.12.2024) "О государственной программе Владимирской области "Дорожное хозяйство Владимирской области";
	1.2.	Титульный список проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту за счет средств на прочие услуги на 2025 г.
2. Источник финансирования реализации проекта		Областной бюджет.
3. Эксплуатационная безопасность		Детально проработать схему организации движения при производстве работ без перерывов движения транспортного потока, дислокацию дорожных знаков уточнить проектом.
4. Экологическая безопасность		Разработать раздел ООС в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, а также действующими нормативными документами.
5. Инженерные изыскания	5.1.	В соответствии с требованиями п. 1 и п. 4 ст. 47 Градостроительного кодекса РФ, а также постановлением Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 необходимо выполнить следующие виды инженерных изысканий, необходимые для получения достаточных материалов по обоснованию проектных решений капитального ремонта и эксплуатации объекта:
	•	инженерно-геодезические, включающие проведение топографической съёмки участка расположения объекта площадью не менее 2,8 га с составлением топографического плана в масштабе 1:500 и данными о ситуации и рельефе местности (в том числе дна водотоков, водоемов и акваторий), существующих зданиях и сооружениях (наземных, подземных и надземных), элементах планировки;

	•	инженерно-геологические изыскания, предусматривающие бурение скважин в объеме не менее 2/10 шт./п.м, обеспечивающие комплексное изучение инженерно-геологических условий участка трассы проектируемого объекта, включая рельеф, геологическое строение, геоморфологические и гидрогеологические условия, состав, состояние и свойства грунтов, геологические и инженерно-геологические процессы, изменение условий освоенных (застроенных) территорий;
	•	инженерно-экологические изыскания в объеме необходимом и достаточном для разработки раздела ООС.
	5.2.	На основании требований п. 4.1 ст. 47, Градостроительного кодекса РФ результатом инженерных изысканий должен стать технический отчет, т.е. документ, содержащий материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражающий сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой расположен объект, о видах, об объеме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природных и техногенных условий указанной территории, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий указанной территории применительно к объекту при осуществлении работ по строительству объекта и после их завершения, и о результатах оценки влияния строительства этого объекта на другие объекты строительства;
	5.3.	Выполнить работы по историко - культурной экспертизе земельного участка, подлежащего воздействию строительных работ, согласно №73-ФЗ от 25.06.2002г.
6. Исходные данные для проектирования*	6.1	Паспорт на участок автомобильной дороги Покров - Новоселово - Киржач в Петушинском районе Владимирской области;
	6.2	Свидетельство о праве собственности на землю.
	*	сбор исходных данных в необходимой номенклатуре выполняется проектной организацией, в том числе имеющихся у Заказчика.
7. Основные технические параметры участка автодороги для разработки проекта		Автомобильная дорога Покров - Новоселово - Киржач в Петушинском районе Владимирской области.
Категория автомобильной дороги	7.1.	IV
Пикетажное положение	7.2.	км 12+478 - км 13+090 (уточнить проектом)

Расчетная скорость, км/ч	7.3.	80
Число полос движения	7.4.	2
Ширина земляного полотна, м	7.5.	10,0
Ширина проезжей части, м	7.6.	6,0
Ширина обочин, м	7.7.	2х2,0
Протяженность участка, км	7.8.	0,612 (уточнить проектом)
Состояние сооружения	7.9.	освещение отсутствует
8. Год начала – окончания строительства		2025 г.
9. Вид договора подряда		Контракт с фиксированной ценой.
10. Основные требования к разработке проекта	10.1.	Проектные решения разработать в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011). Основные проектные решения согласовать с Заказчиком.
	10.2.	Проектные решения разработать в соответствии с основными действующими нормативными документами.
	10.3.	При разработке проектной документации определить следующие основные технические параметры проектируемого участка:
	•	Категория надежности объекта по энергоснабжению - третья;
	•	Размещение линии освещения определить согласно условиям обеспечения заданного уровня освещенности и безопасности движения;
	•	Исполнение линии освещения - воздушные проводом СИП;
	•	Тип опор освещения - разработать не менее трех вариантов и согласовать с Заказчиком;
	•	Тип светильников освещения – светодиодные, количество светильников на опорах определить исходя из нормативов освещенности;
	•	Мощность светильников - определить проектной документацией;
	•	Система управления освещением – предусмотреть автономную систему управления искусственным наружным освещением;
	•	Расположение пунктов учета электроэнергии и питающих центров - определить проектной документацией;
	•	Учесть объемы (при необходимости): - по модернизации нерегулируемых пешеходных переходов (при наличии пешеходных переходов на проектируемом участке автомобильной дороги); - по устройству тротуаров, в соответствии с ГОСТ Р 52766-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» (при возможности размещения в пределах полосы отвода автомобильной дороги);
	10.4.	Состав проектной документации должен соответствовать положениям Градостроительного

		кодекса РФ и включать разделы проекта по Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».
	10.5.	Сметную документацию составить ресурсно-индексным методом с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС, а также индексов изменения сметной стоимости к группам однородных строительных ресурсов и отдельных видов прочих работ и затрат в базисном уровне цен;
	10.6.	Осуществить мониторинг цен на материальные ресурсы с выбором оптимального показателя стоимости материала (конъюнктурный анализ с прайс-листами).
	10.7.	Разработать транспортные схемы и ведомость источников получения основных ценообразующих строительных материалов на основе конъюнктурного анализа и согласовать с Заказчиком.
	10.8.	Составить смету контракта по ведомости объемов работ, согласно приказа Минстроя России от 23.12.2019 г. № 841/пр. и согласовать с Заказчиком;
	10.9.	В сводный сметный расчет включить резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3 %.
	10.10.	В состав сметной документации включить сводную ведомость объемов работ.
	10.11.	Структуру, состав и формы сметной документации принять в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России № 421/пр от 4 августа 2020 г.
	10.12.	При разработке сметной документации использовать программный комплекс, прошедший сертификацию соответствия в порядке, установленном Федеральным Законом от 27.12.2002 №ФЗ-184 «О техническом регулировании».
	10.13.	Предоставить Заказчику сметы в электронном виде в формате сметной программы.
	10.14.	В соответствии со ст.33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ по всем позициям сметной документации, где указаны товарные знаки, для определения эквивалентности товара (материала), следует указать максимальные и (или) минимальные

		значения таких показателей и показатели, значения которых не могут изменяться (в форме таблицы). При составлении сметной документации в соответствии со ст.14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ приоритет отдавать товарам (материалам) из России и государств ЕАЭС.
	10.15.	Разработать проект организации дорожного движения на период производства работ и согласовать с Заказчиком.
	10.16.	Разработать проект организации строительства.
	10.17.	Переустройство инженерных коммуникаций выполнить с учетом требований постановления Правительства РФ №1010 от 02.06.2022г. Проектную документацию согласовать с владельцами, балансодержателями переустраиваемых коммуникаций (при необходимости);
	10.18.	Проведение таксации и определение стоимости древесины, попадающей в полосу отвода автомобильной дороги и подлежащей вырубке, осуществить в соответствии с распоряжением Правительства Владимирской области № 439-р от 29.07.2024 г. Затраты учесть в сводном сметном расчете;
11. Дополнительные требования	11.1.	Необходимо провести от имени Заказчика выбор земельного участка для временного и постоянного пользования, при размещении опор за пределами полосы отвода автомобильной дороги (при необходимости).
	11.2.	Требования к точности, составу, сдаче отчетов об изыскательских работах выполнить на основе положений СП 47.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 11-02-96), а также:
	•	по инженерно - геодезическим изысканиям – СП 11-104-97;
	•	по инженерно - геологическим изысканиям – СП 11-105-97;
	•	по инженерно - экологическим изысканиям – СП 11-102-97;
	11.3.	После выполнения и согласования инженерно-топографического плана, предоставить Заказчику перечень коммуникаций, находящихся в границах полосы отвода, с целью дальнейшего установления законности размещения таких коммуникаций.
	11.4.	Продолжительность строительства принять на основе ПОС (в месяцах).
	11.5.	Материалы проектной документации оформить в соответствии с требованиями действующих в РФ технических, технологических регламентов и нормативно-технических документов, в т.ч. ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к

		проектной и рабочей документации».
	11.6.	Определить перечень, состав и балансодержателей объектов (включая наземные и подземные коммуникации и сооружения), подлежащих временному переустройству, и не относящихся к имуществу региональных или межмуниципальных автомобильных дорог (при необходимости).
	11.7.	Определить перечень, состав и балансодержателей объектов незаконно прикрепленных элементов и конструкций, подлежащих сносу (при необходимости).
12. Особые требования проектирования	12.1.	Получение заключений и проведение согласований с владельцами коммуникаций, с органами охраны окружающей среды (при необходимости), государственного надзора и другими заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством, включая согласования с Заказчиком, осуществляет проектная организация. Оплата за проведение экспертизы осуществляется проектной организацией.
	12.2.	Знаки геодезической разбивочной основы (ГРО) передать начальнику отдела лабораторного, геодезического и метрологического контроля ГБУ «Владупрадор» по акту (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 мая 2023 г. N 344/пр) после окончания инженерных изысканий. Знаки геодезической разбивочной основы должны обозначать (начало, конец трассы; вершины углов поворота; начало кривой; конец кривой; репера; точки съемочного обоснования). К акту ГРО прикладывается графический план трассы в масштабе 1:500 с обозначением закрепленных знаков, каталог координат и высот знаков. Знаки ГРО должны иметь абрисы и привязки к элементам ситуации;
	12.3.	Все знаки должны быть установлены вдоль границы участка строительных работ, четко обозначены для исключения неумышленного уничтожения и должны однозначно идентифицировать закрепляемый пункт;
	12.4.	В качестве временных реперов, по возможности, использовать незыблемые места установки (цоколи зданий, устои мостов, столбы и опоры электросетей), при отсутствии таких мест, использовать вбитые в грунт на глубину не менее 1м арматуру диаметром не менее 20мм, трубы диаметром не менее 30мм, стальные уголки с полкой не менее 30мм, также разрешается использование пня дерева, обработанного под столб диаметром не менее 16см. В качестве закрепительных знаков использовать строительные

		дюбеля, забитые в покрытие а/д или в затески на деревьях. Для закрепления створных точек и вершин углов поворота использовать деревянные колья, отрезки металлических труб и арматуры. Каждый репер и закрепительный знак должен быть окопан и иметь табличку с идентификационной надписью.
13. Требования к сдаче проектной документации Заказчику		Разработчик, без дополнительной оплаты:
	13.1.	Представляет готовую проектную документацию Заказчику на рассмотрение в бумажном виде в 1 экземпляре;
	13.2.	Согласовывает готовую проектную документацию и результаты инженерных изысканий с Заказчиком и, получив положительное заключение государственной экспертизы, передает ее Заказчику;
	13.3.	Сдаст и защищает готовую проектную документацию в органах государственной экспертизы в части проверки достоверности сметной стоимости капитального ремонта;
	13.4.	Представляет пояснения, документы и обоснования по требованию Заказчика и органов экспертизы;
	13.5.	Устраняет, по требованию Заказчика, согласующих и экспертных органов выявленные обоснованные замечания в работах своими средствами и за свой счет, в сроки, согласованные Сторонами;
	13.6.	В случае не устранения замечаний государственной экспертизы, повторная экспертиза проводится за счет средств подрядчика;
	13.7.	Участвует в приемочной комиссии по сдаче объекта в эксплуатацию;
	13.8.	Проектную документацию оформить подписями руководителя генеральной проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии документации требованиям действующего законодательства и задания на проектирование;
	13.9.	В проектной документации представить реквизиты проектной организации.
14. Вид надзора за строительными работами		Строительный контроль.
15. График выполнения работ (разработки проектной документации, включая все согласования и прохождение государственной экспертизы)	15.1.	начало работ: со дня заключения контракта;
	15.2.	окончание работ: 10 сентября 2025 года.
16. Количество экземпляров, передаваемых заказчику	16.1.	Технические отчёты об инженерных изысканиях в переплетенном виде на бумажных носителях 2 (два) экземпляра и на электронном носителе 1 (один) экземпляр.

	16.2.	Проектная и сметная документация (в полном объеме), получившая положительное заключение экспертизы, – 5 (пять) экземпляров на бумажных носителях и на электронном носителе 1 (один) экземпляр;
	16.3.	Копия на электронном носителе представляется в редактируемом формате данных и формате pdf, полностью идентичная печатному экземпляру.
	16.4.	Все документы по согласованиям, техническим условиям, экспертизам представить в подлинниках Заказчику (по мере выполнения работ).
	16.5.	Контрактные материалы на электронном носителе в формате программы «MICROSOFT WORD, EXCEL»; чертежи в pdf.
ЗАКАЗЧИК: И.о. начальника технического отдела ГБУ «Владупрадор» _____ М.А. Курятникова «04» марта 2025 г.		СОГЛАСОВАНО: _____

29

№ 3

1. _____ :

1.1. Полное и (и)
ор
ти

1.2. _____ тый в

1.3. _____ госудс

1.4. Адрес мес

Ул.

2. _____ о

лица

3. _____ в

2.2.

в

2.3. _____ год) и

_____ в

_____ в

_____ у

права

_____ по



32.
по
стр

по
стр
и
и

x	
.	
.	
.	

33.
по
стр
и
и

по

по
стр
и
и
и

по пер
и
и
и

по
стр

42.



М.П.

АС «Объединение проектных организаций «Универсал-Проект»
В настоящем документе
прошито пронумеровано
и скреплено
Печатью на
Секретари
АС «Объединение проектных организаций «Универсал-Проект»
Амфилова Е.Е.



Подпись
МП.

страхования гражданской ответственности и финансовых рисков членов саморегулируемых организаций на случай причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

Настоящий Полис подтверждает, что ответственность застрахована и лица застрахована по Договору страхования гражданской ответственности и финансовых рисков членов саморегулируемых организаций на случай причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № УГ-2025/4 от 30.05.2014 года (далее «Договор страхования»), заключенному между ООО «ЭК «Экспресс-страхование» (Страховщик) и Ассоциацией «Объединение проектировщиков «УниверсалПроект» (Страхователь) на условиях, содержащихся в Договоре страхования и настоящем Полисе.

Страховщик: ООО «ЭК «Экспресс-страхование», ИНН 7703354951

Страхователь (плательщик): Ассоциация «Объединение проектировщиков «УниверсалПроект», ИНН 7724300749

Застрахованное лицо: Общество с ограниченной ответственностью «ГАБАРИТ», ИНН 3300015807

Выгодоприобретатели: Третьи лица, жизнь, здоровье или имуществу которых по вине Застрахованного лица нанесен ущерб; наследники и солидарные должники и ответственные п.1.2. Правил страхования

Территория страхования: Российская Федерация

Страховые случаи: Причинение вреда жизни или здоровью третьих лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, строениям и сооружениям, вреду окружающей среде вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, обращение Чрезвычайного / Страхового Непредвиденного / Солидарного должника с Застрахованным лицом с регрессным требованием в случаях, предусмотренных ст. 60 Градостроительного кодекса РФ

Объект страхования: Имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с его обязанностями в порядке, установленном законодательством РФ возместить вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, (Выгодоприобретателей), окружающей среде вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; возместить вред и выплатить компенсацию сверх возмещения вреда (в случаях, предусмотренных ст. 60 Градостроительного кодекса РФ)

Виды застрахованных работ: при условии, что Застрахованное лицо является членом соответствующей саморегулируемой организации и имеет все разрешения, лицензии, сертификаты и т.п., необходимые для проведения работ в соответствии с законодательством действующим на территории страхования

Страховая сумма (лимит ответственности): Виды работ по подготовке проектной документации, которые могут выполняться только членами саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. При наличии гарантийного периода с даты начала до 01.07.17, застрахованными в этот период до 01.07.17 считаются работы на выпущенные которых у Застрахованного лица имеются обязательства и долги

Страховая сумма (лимит ответственности): 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей (00 копеек).

Срок действия Полиса: с 29 апреля 2026г. по 28 апреля 2026г.

Ретроактивный период: Нет

Дата выдачи Полиса: 29 апреля 2025г.

Приложения: Неотъемлемым приложением настоящего Полиса является: «Правила страхования гражданской ответственности и финансовых рисков членов саморегулируемых организаций на случай причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» Договором застрахован.

СТРАХОВЩИК: ООО «ЭК «Экспресс-страхование»

ИНН 7703354951, ОГРН 1027703007507

Адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, 3-й Рабфактский пер.,

д.5, корпус 4, ЛИТЕР А, пом. 4.51

Тел.: 8 (812) 764-60-36

Генеральный директор
М.П.

Смирнов Ю.В.





СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Владимирской области

Дата выдачи:

"25" декабря 2013 года

Документы-основания: • Свидетельство о праве собственности на землю (пожизненного наследуемого владения, пользования) от 21.09.1993 №ВЛ-11-15837, выданное администрацией Петушинского района Владимирской области

Субъект (субъекты) права: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области 'Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области', ИНН: 3329010657, ОГРН: 1033303407169, дата гос. регистрации: 08.02.2003, наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 10 по Владимирской области, КПП: 332901001; адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа: Россия, Владимирская область, г. Владимир, шоссе Судогодское, д. 5

Вид права: Постоянное (бессрочное) пользование

Объект права: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли фактически занятые автомобильной дорогой Покров-Новоселово-Киржач, общая площадь 5 200 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Владимирская обл., р-н Петушинский, МО Пыльное (сельское поселение), д. Панфилово

Кадастровый (или условный) номер: 33:13:060136:220

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "25" декабря 2013 года сделана запись регистрации № 33-33-01/096/2013-663

Регистратор

Левитская В. Р.

МП

(подпись)



Серия 33 АЛ № 788390



**МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

пр-кт Ленина, д.59, г. Владимир, 600022
тел. (4922) 60-00-16,
e-mail: mcx@avo.ru
www.mcx.avo.ru

ООО «Габарит»

gabarit.pd@yandex.ru

27.05.2025 № MCX-2685-12-16

на № 09-41/2025-5 от 23.05.2025

*О предоставлении информации о
наличии/отсутствии особо ценных
сельскохозяйственных угодий*

Рассмотрев ваше письмо о предоставлении сведений о наличии (отсутствии) на участке изысканий особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий и мелиорируемых земель в районе размещения объекта: «Устройство искусственного освещения в д. Панфилово на автомобильной дороге Покров – Новоселово - Киржач в Петушинском районе Владимирской области (в рамках капитального ремонта)» (далее – Объект), Министерство сельского хозяйства Владимирской области (далее – Министерство) сообщает следующее.

В соответствии с Положением о Министерстве сельского хозяйства Владимирской области, утвержденным постановлением Правительства Владимирской области от 22.02.2023 № 94, Министерство является органом исполнительной власти области, реализующим государственную политику в агропромышленном комплексе и не уполномочен осуществлять официальное толкование действующего законодательства.

В свою очередь, в соответствии с пунктом 4 статьи 79 Земельного кодекса Российской Федерации на территории Владимирской области принят Закон Владимирской области от 05.03.2005 № 23-ОЗ «О перечне особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории Владимирской области, использование которых для других целей не допускается» (далее – Закон области).

Проанализировав соответствующий Закон области, можно сделать вывод, что на территории Петушинского района на участке проведения работ в границах

проектируемого Объекта особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодия отсутствуют.

Вместе с этим сообщаем, что конкретное местоположение и границы особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории Владимирской области, использование которых для других целей не допускается, определяется в соответствии с землеустроительной документацией.


В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве» государственный фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства, формируется на основе сбора, обработки, учета, хранения и распространения документированной информации о проведении землеустройства. Порядок создания и ведения государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, а также порядок их использования определяется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Ведение государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, а также перевод документов, содержащихся в данном фонде в форме документов на бумажных носителях, в форму электронных образов таких документов осуществляется публично-правовой компанией, созданной в соответствии с Федеральным законом «О публично-правовой компании «Роскадастр». Землеустроительная документация, включенная в государственный фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства, является федеральной собственностью и не подлежит приватизации. Лица, осуществляющие проведение землеустройства, обязаны бесплатно передать экземпляр подготовленной ими землеустроительной документации в государственный фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства.

Стоит отметить, что порядок создания и ведения государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, а также порядок их использования установлен приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 14.02.2023 № П/0036 «Об установлении порядка согласования и утверждения землеустроительной документации, порядка создания и ведения государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, а также порядка их использования».

На основании вышеизложенного Министерство рекомендует обратиться в филиал публично-правовой компании «Роскадастр» для установления конкретного местоположения и границ особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории Владимирской области, использование которых для других целей не допускается.

Для получения сведений о наличии мелиоративных систем и мелиорируемых землях федерального, регионального и местного значения на указанных земельных участках рекомендуем Вам обратиться во Владимирский филиал ФГБУ «Управление «Среднерусским водохозяйством», которое занимается вопросами учета и мониторинга мелиорированных земель. Директор – Умнов Сергей Петрович, контактный телефон – (4922) 44-73-69.

Заместитель Министра,
начальник отдела



А.А. Сидон

Кудрявцев Марин Александрович
(4922) 60 01 46



Государственное бюджетное учреждение
Владимирской области
«Единая дирекция
особо охраняемых природных
территорий Владимирской области»
(ТБУ ВО «Дирекция ООПТ»)

600000, г. Владимир, ул. Гагарина, д. 2а
тел. (4922) 60-16-92, 60-16-81

E-mail edoopt@yandex.ru

www.edoopt.ru

ОКПО 63454601 ОГРН 1093328004440

ИНН/КПП 3328466870 / 332701001

23.06.25 № 0071-570-25
на № _____ от _____

Заместителю директора
ООО «Габарит»

П.Д. Пепину

gabarit.pd@yandex.ru

Уважаемый Павел Дмитриевич!

В ответ на Ваш запрос от 23.05.2025 № 09-41/2025-6 сообщаем, что объект: «Устройство искусственного освещения в д. Панфилово на автомобильной дороге Покров - Новоселово - Киржач в Петушинском районе Владимирской области (в рамках капитального ремонта)» не входит в границы особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения Владимирской области и их охранных зон.

Начальник учреждения

О.Н. Канищела



**ИНСПЕКЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА
В СФЕРЕ ОХРАНЫ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(ГОСОХОТИНСПЕКЦИЯ)**

ул. Луначарского, д. 3, г. Владимир, 600017
телефон: (4922) 35-52-09, 55-51-88
e-mail: goh@yandex.ru
gohvlado.ru

ОКПО 81570417, ОГРН 1083328300656.

ИП/КШ 3328456354/332831081

02.06.2025, № ГОИ-1285-05-13

на № _____ от _____

ООО «Габарит»

ул. Посёлок РТС, д. 34, каб. 33,
г. Владимир, 600014

gabarit.pd@yandex.ru

О предоставленной информации

Инспекция государственного надзора в сфере охраны и использования объектов животного мира Владимирской области (Госохотинспекция), рассмотрев обращение ООО «Габарит» № 09-41/2025-8 от 23.05.2025 г. с просьбой предоставить информацию о наличии путей миграции и участках скопления животных, о наличии редких видов животных, занесённых в Красную книгу Российской Федерации, необходимую для разработки проектной документации по объекту: «Устройство искусственного освещения путепровода в д. Панфилово на автомобильной дороге Покров – Новосёлово - Киржач в Петушинском районе Владимирской области (в рамках капитального ремонта)», сообщает следующее.

Согласно представленному ситуационному плану участок проектирования располагается в полосе отвода автомобильной дороги на землях транспорта и иного специального назначения и не входит в границы охотничьих угодий.

На участке отсутствуют необходимые благоприятные условия среды для отдыха и размножения животных. Сведений об обитании объектов животного мира и о наличии путей миграции (включая сезонные перемещения) животных, а также об обитании животных, занесённых в Красную книгу Российской Федерации, на участке капитального ремонта объекта не имеется.

При разработке проектной документации по объекту: «Устройство искусственного освещения путепровода в д. Панфилово на автомобильной дороге Покров – Новосёлово – Киржач в Петушинском районе Владимирской области (в рамках капитального ремонта)» в целях предотвращения гибели объектов животного мира необходимо учитывать требования, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 № 997 «Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации

транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи» и постановлением администрации Владимирской области от 28.10.2016 № 958 «Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Владимирской области».

Начальник
Госохотинспекции

В.А. Куфтин

Григорьев Николай Дмитриевич
(922) 33-86-06

003923



**ИНСПЕКЦИЯ ВЕТЕРИНАРИИ
И ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА
В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(ГОСВЕТИНСПЕКЦИЯ)**

ул. Свободы и Ветеринарии, 69, г. Владимир, 600017
тел. (4922) 77-16-79
сайт: <http://veterinaria.ru>
e-mail: post@dvov.ru
ОКПО 00088667, ОГРН 1033303007818,
ИНН: 33/033 3328010781-3328010001

ООО «Габарит»

gabarit.pd@yandex.ru


29.05.2025 № ИВГН-1715-04-05

на № 09-41/2025-3 от 23.05.2025

О предоставлении информации

Инспекция ветеринарии и государственного надзора в области обращения с животными Владимирской области (далее – Инспекция), рассмотрев обращение ООО «Габарит» от 23.05.2025 № 09-41/2025-3, сообщает, что по представленным координатам участка изысканий и прилегающей территории в радиусе 1000 м от проектируемого объекта: «Устройство искусственного освещения в д. Панфилово на автомобильной дороге Покров - Повоселово - Киржач в Петушинском районе Владимирской области (в рамках капитального ремонта)», сибиреязвенные скотомогильники, находящиеся в оперативном управлении государственных бюджетных учреждений, учредителем которых является Инспекция, а также их санитарно-защитные зоны отсутствуют, зарегистрированных в государственной ветеринарной службе Владимирской области иных скотомогильников не имеется.

Начальник Инспекции



А.Г. Григорьев

Подсоедалов Владимир Николаевич
8 (4922) 77-16-52 (доб. 315)



**ИНСПЕКЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

пр-т Ленина, д.59, г. Владимир, 600022
тел. (4922) 54-07-71
e-mail: giookn@avo.ru
<http://giookn.avо.ru>
ОКПО 81566953, ОГРН 1073340006365,
ИНН/КПП 3329047520/332701001

Заместителю директора
ООО «Габарит»

П.Д. Пепину

ул. Поселок РТС, д. 34, каб. 33,
г. Владимир, 600014

gabarit.pd@yandex.ru

27.06.2025 № ИГООКН-2103-01-13

на № 09-41/2025-1 от 23.05.2025

О предоставлении информации

Уважаемый Павел Дмитриевич!

На Ваше обращение о предоставлении информации о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, в зоне проектирования объекта «Устройство искусственного освещения в д. Панфилово на автомобильной дороге Покров – Новоселово – Киржач в Петушинском районе Владимирской области (в рамках капитального ремонта)» Инспекция государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области (далее – Инспекция) сообщает.

Объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия на указанном участке отсутствуют.

Участок объекта расположен вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия.


Вместе с тем сообщаем, что сведениями об отсутствии на данной территории объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия (в т.ч. археологического), Инспекция не располагает.

На основании ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон № 73-ФЗ) земельные участки, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, являются объектами историко-культурной экспертизы с учетом постановления Правительства

Российской Федерации № 2418 от 30.12.2023 «Об особенностях порядка определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на территориях, подлежащих воздействию изыскательских, земляных, строительных, мелiorативных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ».

В соответствии с п. 3 ст. 31 Закона № 73-ФЗ историко-культурная экспертиза путем археологической разведки проводится на земельных участках до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелiorативных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия.

И.о. начальника Инспекции



С.В. Иванова



МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТР

Октябрьский проспект, д. 1-1
г. Владимир, 600025
Почтовый адрес: 600025, г. Владимир
телефакс: (4922) 52-11-50
e-mail: prp@vdo.ru
<http://prp.vdo.ru>

ООО «Габарит»

gabarit.pd@yandex.ru

23.06.2025 № МПЭ-3227-05-06

на № от

О направлении информации

Министерство природопользования и экологии Владимирской области, рассмотрело Ваш запрос и сообщает следующее.

Объект: «Устройство искусственного освещения в д. Панфилово на автомобильной дороге Покров – Новоселово – Киржач в Петушинском районе Владимирской области (в рамках капитального ремонта)» **не попадает** в границы зон санитарной охраны подземных и поверхностных источников водоснабжения.

Границы зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, установленные в порядке действующего законодательства отображены на справочно-информационном интернет-ресурсе для предоставления сведений государственного кадастра недвижимости на территории Российской Федерации, размещенном на официальной единой цифровой платформе «Национальная система пространственных данных» Росреестра (<http://nspd.gov.ru/>).

Подземные источники водоснабжения, право пользования которыми оформлено в установленном законодательном порядке, отсутствуют.



Документ подписан
электронно-ой подписью

Сертификат: 60207897230918001204350703040029723478
Подпись: Самодуров Юрий Владимирович
Создан: 06.06.2024 09:27:12, 2025

Ю.В. Самодуров



**МИНИСТЕРСТВО
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Сулогодское шоссе, д.11-б,
г. Владимир. 600023
тел. (4922) 45-80-26,
факс (4922) 45-85-09
e-mail: mlh@vlad.ru; dlh@vln.ru
www: dlh.vln.ru

Генеральному директору
ООО «Габарит»

Д.В. Литову

gabarit.pd@yandex.ru

03 06.2025 № МЛХ- 3192 -05-04

на № _____ от _____

О направлении информации

Уважаемый Денис Владимирович!

В ответ на письмо от 23.05.2025 № 09-41/2025-4 в пределах своей компетенции сообщаем, что в соответствии с приложенным ситуационным планом на земельном участке, на котором проектируется объект «Устройство искусственного освещения в д.Панфилово на автомобильной дороге Покров – Новоселово – Киржач в Истужинском районе Владимирской области (в рамках капитального ремонта)», отсутствуют земли лесного фонда.

Заместитель Министра

А.И. Кузнецов

Львова Валентина Сергеевна
(4922) 32 95 45

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И
ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ»
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
601144, г. Петушки, Советская пл., д.5
телефон (49243) 2-43-50
e-mail: kz@petushki.info
ОКПО 43158556, ОГРН 1023301107213
ИНН/КПП 3321007211/332101001

30.05.2025 № 407-2204/19-с/

Заместителю директора ООО «Габарит»
П.Д. Пепину
600014, Владимирская область, городской
округ город Владимир, г. Владимир, ул.
Поселок РТС, д. 34, каб. 33
gabaritnost@yandex.ru

на № _____ от _____

Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом и земельными ресурсами» Петушинского района Владимирской области в ответ на Ваше обращение от 23.05.2025 № 09-41/2025-2 (вх. УИЗР № 2983 от 27.05.2025, вх. администрации Петушинского района от 23.05.2025 № 2463/01-15) о предоставлении информации для разработки проектной документации по объекту: «Устройство искусственного освещения в д. Панфилово на автомобильной дороге Покров-Новоселово-Киржач в Петушинском районе Владимирской области» (в рамках капитального ремонта), сообщает следующее.

Информация о существующих, проектируемых и перспективных ООПТ регионального и местного значения и зон охраны ООПТ регионального и местного значения и их охранных зон и балансодержателях отсутствует.

Информация о объектах культурного наследия местного значения, включенных в реестр выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, объектов археологического наследия, их охранных зон и сведений об установленных ограничениях на ведение хозяйственной деятельности на территории планируемого размещения объектов, включая акватории отсутствует.

Информация о наличии пожарных подразделений вблизи участка производства работ отсутствует.

Кладбища вблизи участка производства работ отсутствуют.

Лечебно-оздоровительные местности, курорты и природно-лечебные ресурсы регионального и местного значения отсутствуют.

На участке проведения работ приаэродромные территории, зоны ограничения застройки от источников электромагнитного излучения отсутствуют.

За предоставлением информации о наличии/отсутствии поверхностных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения и ЗСО, подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения и их ЗСО, территории 1, 2, 3 поясов зон санитарной охраны, территорий санитарных разрывов источников децентрализованного водоснабжения в границах производства работ Вам

необходимо обратиться в МУП «Водоканал Петушинского района» по адресу: 601144, Владимирская область, Петушинский район, город Петушки, улица Ленина, дом 96.

Информация о лесах, имеющих защитный статус, резервных лесах, особо защитных участках лесов, лесопарковых зеленых поясов, находящихся в ведении муниципального образования, отсутствует.

Санитарно-защитные зоны вблизи участка производства работ отсутствуют.

На территории Петушинского района расположен один полигон, занесенный в ГРОРО – «Центр по переработке и утилизации ТБО, 2,4 км южнее д. Бабашино», СЗЗ – 1000 м. Места захоронения опасных отходов производства в районе расположения земельного участка отсутствуют.

Начальник



С.В. Тришин



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Владимирской области)**

ул. Косельницкая, 16, г. Владимир, 600025
Телефон: 51-15-75, факс: 52-20-37 (во в.ч.с. 2022)
E-mail: gds35@mc.vlad.su

ООО «Габарит»

ул. Поселок РТС, д. 34, каб. 33,
г. Владимир, Владимирская
область, 600014

gabarit.pd@yandex.ru

30.05.2025 № ИВ-133-5551

На № _____ от _____

О наличии пожарных подразделений

Рассмотрев письма от 21 мая 2025 г. № 09-37/2025-9, от 22 мая 2025 г. № 09-43/2025-9, от 23 мая 2025 г. № 09-41/2025-9, от 23 мая 2025 г. № 09-45/2025-9, Главное управление МЧС России по Владимирской области (далее – Главное управление) направляет сведения для подготовки проектной документации «Устройство искусственного освещения в д. Короедово на автомобильной дороге Собинка – Лакинск – Ставрово - Степаньково в Собинском муниципальном округе Владимирской области (в рамках капитального ремонта)», «Устройство искусственного освещения в с. Большое Каринское на автомобильной дороге Александров – Большое Каринское - Струнино в Александровском районе Владимирской области (в рамках капитального ремонта)», «Устройство искусственного освещения в д. Пашфилово на автомобильной дороге Покров – Новоселово - Киржач в Петушинский районе Владимирской области (в рамках капитального ремонта)», «Устройство искусственного освещения в д. Красный Луч на автомобильной дороге Киржач - Федоровское - Филнеево - Старово - Санино - "Волга" в Петушинском районе Владимирской области (в рамках капитального ремонта)».

Ближайшим территориальным подразделением федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы (далее – ФПС ГПС) к проектируемому участку, расположенному в пределах полосы отвода автомобильной дороги Собинка – Лакинск – Ставрово - Степаньково км 5+040 – км 5+920 в Собинском муниципальном округе Владимирской области, является

78 пожарно-спасательная часть 1 пожарно-спасательного отряда (далее – 78 ПСЧ 1 ПСО) ФПС ГПС Главного управления, расположенная по адресу: Владимирская область, Собинский муниципальный округ, г. Собинка, ул. Некрасова, д. 1а.

Ежедневно на боевое дежурство в 78 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления заступает 7 человек личного состава, из них 5 газодымозащитников, допущенных к использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания

и зрения пожарных, 2 единицы основной пожарной техники (автоцистерна пожарная АЦ-6,0-40, автоцистерна пожарная с лестницей АЦЛ 3-40/4-24).

Ближайшим территориальным подразделением ФПС ГПС к проектируемому участку, расположенному в пределах полосы отвода автомобильной дороги Александров – Большое Каринское - Струнино км 3+494 – км 4+344 в Александровском районе Владимирской области, является 29 пожарно-спасательная часть 2 пожарно-спасательного отряда (далее – 29 ПСЧ 2 ПСО) ФПС ГПС Главного управления, расположенная по адресу: Владимирская область, Александровский район, г. Струнино, ул. Фрунзе, д. 9.

Ежедневно на боевое дежурство в 29 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС Главного управления заступает 2 человека личного состава, из них 1 пожарный, 1 единица основной пожарной техники (автоцистерна пожарная АЦ-6,0-40).

Ближайшим территориальным подразделением ФПС ГПС к проектируемым участкам, расположенным в пределах полосы отвода автомобильной дороги Покров – Новоселово - Киржач км 12+478 – км 13+090 и дороги Киржач - Федоровское - Финеево - Старово - Санино - "Волга" км 19+643 – км 20+480 в Петушинском районе Владимирской области, является 43 пожарно-спасательная часть 1 пожарно-спасательного отряда (далее – 43 ПСЧ 1 ПСО) ФПС ГПС Главного управления, расположенная по адресу: Владимирская область, Петушинский район, г. Покров, ул. 3-го Интернационала, д. 62.

Ежедневно на боевое дежурство в 43 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления заступает 4 человека личного состава, из них 3 газодымозащитника, допущенных к использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения пожарных, 1 единица основной пожарной техники (автоцистерна пожарная АЦ-6,0-40).

Начальник Главного управления

А.В. Купин





Синдиг ПАС «Роснефть-Центры Полиграфии» «БелДизмашэнерго»
ул. Б. Новоторжская, д. 136,
г. Могилев 800000
Тел.: +7 (4922) 47-00-26, +7 (4922) 47-00-59
Факс: +7 (4922) 47-00-59
E-mail: info@pas-belarusk.com; pas@belarusk.com.ru
ОКН 010296703 ОГРН - 00752600020043
ИН - 010296703000000000

14

-214-

and

" " 20 г.

ГБУ "Владимиратор".

Основание — заявка от 21.01.2025 № 12900735

1. Настоящие технические условия являются неотъемлемой частью договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (Условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям) № 33/073113 и недействительны без его заключения.
2. Наименование энергопринимающих устройств заявителя. Объекты наружного освещения.
3. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя. Объекты наружного освещения. Устройство искусственного освещения в д. Панфилово на автомобильной дороге Покров Нижегород-Кирдач в Пегушинском районе Владимирской области.
4. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 6кВт
5. Категория надежности: III категория.
6. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4кВ.
7. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2025г
8. Точка присоединения: ИС 110/35/10 кВ «Покров», ф.-10кВ №116 КТП №98, ф.-0,4кВ №3, опора №15, выходные соединительные контакты коммутационного аппарата, с максимальной мощностью энергопринимающих устройств 6кВт
9. Основной источник питания: ИС 110/35/10 кВ «Покров».
10. Резервный источник питания: нет.
11. Сетевая организация осуществляет:
 - 11.1 Реконструкцию ВЛ-0,4кВ ф.-0,4кВ №3 от КТП №98, ВЛ-10кВ №60- ИС 110/35/10 кВ «Покров».
 - 11.2 Монтаж ответительной арматуры.
 - 11.3. Обеспечение средством коммерческого учета электрической энергии на границе раздела балансовой принадлежности электроустановок ИАО «Россети Центр и Приволжье» и Заявителя.
 - 11.4. Выполнить спуск проводом по опоре до места установки коммутационного аппарата протяженностью 0,005км.
 - 11.5. Установить коммутационный аппарат.
12. Заявитель осуществляет:
 - 12.1 Выполнить разработку проектной документации на электроснабжение объекта заявителя в соответствии с действующими нормами и правилами за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной.
 - 12.2. Выполнить монтаж ответвления (ЛЭП) проводом СИП от точки присоединения к сетевой организации до объекта.

12.3. Мероприятия по реализации технических условий исполнить от выходных соединительных контактов коммутационного аппарата до присоединяемого энергопринимающего устройства

13. Срок действия настоящих технических условий составляет 7 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям

Заместитель директора по реализации услуг физлица



Савков

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters, located at the bottom left of the page.



Росгидромет

ФГБУ «Центральное УГМС»

Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиал
Федерального государственного бюджетного учреждения
"Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"
(Владимирский ЦУМС - филиал ФГБУ «Центральное УГМС»)

Почтовый адрес: ул. Стреловая д.20, г. Владимир, 600021

ИНН/КПП 7703782266/332743001

Юридический адрес: Нововатняковский пер., д. 8,

т/ф. 8 (4922) 32-63-64,

Москва, ГСП-3, 123242

e-mail: cgm@vladimir.moscom.ru

ОКПО 32940928, ОГРН 1127747295170

«17» июня 2015 г.

№312-04/05-12/306

ООО "ГЛАРИТ"

600014, Владимирская область,

г. Владимир,

ул. Пос. РТС, д. 34, каб. 33

КРАТКАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

для разработки проектной документации по искусственному освещению для объекта:
«Устройство искусственного освещения н.д. Панфилова на автомобильной дороге Покров
– Новоселово - Киржач в Петушинском районе Владимирской области (в рамках
капитального ремонта)»

Адрес объекта: Петушинский район Владимирской области

подготовлена по данным наблюдений метеорологической станции 2 разряда
Петушки за тридцатилетний период с 1991 по 2020 гг.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

Таблица 1

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ И ГОДОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА (°C)

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
-7,7	-7,1	-1,7	6,4	13,5	17,2	19,5	17,4	11,6	5,2	-1,6	-5,7	5,6

Таблица 2

АБСОЛЮТНЫЙ МИНИМУМ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА (°C)

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
-33,5	-31,8	-23,3	-15,1	-4,2	0,8	5,9	1,3	-7,5	-12,4	-23,5	-33,6	-33,6
2003	2012	1994	1998	1999	2008	1992	2002	1996	2005	1998	1997	1997

Таблица 3

АБСОЛЮТНЫЙ МАКСИМУМ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА (°C)

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
8,2	8,6	19,3	27,1	35,1	35,9	38,0	38,8	31,5	25,2	15,0	9,0	38,8
2007	2020	2014	2012	2007	1998	2010	2010	1992	1999	2013	2008, 2009	2010

005678

РАСЧЕТНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА, °С

Абсолютная максимальная	+38,8 (за период 1959 - 2020 гг.)
Абсолютная минимальная	-41,7 (за период 1959 - 2020 гг.)
Средняя максимальная наиболее жаркого месяца (июля)	+25,7
Средняя наиболее холодного месяца	-15,5

ВЕТЕР

Таблица 4
СРЕДНЯЯ МЕСЯЧНАЯ И ГОДОВАЯ СКОРОСТЬ ВЕТРА (м/с)

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
2,2	2,2	2,3	2,2	2,1	1,9	1,7	1,7	1,8	2,0	2,1	2,2	2,0

Таблица 5
ПОВТОРЯЕМОСТЬ НАПРАВЛЕНИЙ ВЕТРА И ШИЛЕЙ (%)

	С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	Штиль
I	7	9	6	10	20	21	18	9	6
II	9	9	9	12	19	18	14	10	6
III	9	10	8	10	20	18	16	9	5
IV	12	15	10	11	13	15	14	10	7
V	13	17	11	9	10	13	15	12	9
VI	14	16	8	7	9	14	18	14	10
VII	14	19	11	8	8	11	16	13	10
VIII	14	18	9	6	7	13	20	13	11
IX	12	14	10	8	10	14	19	13	9
X	8	8	6	9	18	19	21	11	6
XI	7	8	7	9	23	20	17	9	6
XII	6	7	8	10	22	23	15	9	5
Год	10	13	8	9	15	17	17	11	8

Роза ветров за зимний, летний и годовой периоды дана в Приложении

РАСЧЕТНЫЕ СКОРОСТИ ВЕТРА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ (м/с)

	С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ
Январь	2,1	2,0	1,8	2,1	2,1	2,2	2,3	2,3
Июль	1,9	2,0	1,7	1,9	1,9	2,0	2,0	1,9

Скорость ветра 5 % обеспеченности - 7 м/с.

Поправка на рельеф местности - 1

Коэффициент стратификации - 140

Заместитель начальника Владимирского ЦГМС –
филиала ФГБУ «Центральное УГМС»

А.А. Громаков

Исп.: Беседина Е.В.

Тел./факс (4922)32-29-57.




Многолетние данные


Повторяемость направлений ветра и штилей, %

МС Петушки


Январь Штиль 6



Июль Штиль 10



Год Штиль 8



Испол.: Бесседина Е.В.
Тел./факс (4922)32-29-57,

Государственное бюджетное учреждение
Владимирской области

**«УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ»
(ГБУ «ВЛАДУПРАДОР»)**

Судостроительское шоссе, д. 5, г. Владимир, 600023
тел. (4922) 32-34-17, телефакс (4922) 32-92-45
e-mail: mail@vupr.dor33.ru
<http://www.vupr.dor33.ru>
ОГРН 1027501467160, ОКПО 034.9113
ИНН-КТГ 3379013677/337901001

19 СЕН 2025

№ 17-6403

Заместителю директора
ООО «Габарит»

Пепину П. Д.
г. Владимир,
ул. Поселок РТС, д. 34, каб. 33
тел: +79101777301
E-mail: gabaritmost@yandex.ru

Уважаемый Павел Дмитриевич!

Государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Управление автомобильных дорог Владимирской области» на запрос №09-41/2025-17 от 04.08.2025 г., по контракту №38 от 14.05.2025 г., на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: «Устройство искусственного освещения в д. Панфилово на автомобильной дороге Покров-Повоселово-Киржач в Петушинском районе Владимирской области (в рамках капитального ремонта)» согласовывает разработанную проектную документацию по объекту в части устройства искусственного освещения.

Заместитель начальника
ГБУ «Владупрадор»



К.О. Исая

Исполнит: И. Ю. Лузьянов
тел. 8 (4922) 42-52-83

