

Таблица 2.5.2 - Технологическая карта технического обслуживания электросирены (для открытых пространств)

Перечень операций	Условия выполнения операций	Приборы, оборудование, инструменты и материалы	Подготовительные мероприятия по выполнению операций	Квалификация исполнителя Всего человек	Трудоемкость (час)/человек
ТО-1					
Осмотр электропроводки, проверка надежности крепления, проверка работоспособности электросирены	Без снятия напряжения	Набор электромонтажного инструмента, ветошь, кисть филоночная, спирт этиловый технический, акриловая краска, мультиметр	Согласование времени проведения работ и получение разрешения в установленном заказчиком порядке	Специалист по обслуживанию телекоммуникаций -2	0.5/2
ТО-2					
Осмотр электросирены, проверка надежности подключения электропитания и заземляющего проводника	Со снятием напряжения	Набор электромонтажного инструмента, ветошь, кисть филоночная, смазка «ЦИАТИМ-221», акриловая краска, мультиметр	Согласование времени проведения работ и получение разрешения в установленном заказчиком порядке		0.5/2
Очистка сеток от загрязнения, коррозии, покраска (при необходимости)					0.3/2
Проверка, очистка от загрязнения и коррозии, и при необходимости покраска металлоконструкции на которой установлена электросирена					0.2/2