

«Утверждаю»
Начальник управления обеспечения
производства филиала "Тулэнерго"

Ю.В. Тимонин
« 26 » марта 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг аварийно-спасательных формирований в области поддержания постоянной готовности сил и средств к реагированию на ЧС на территории
Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье»- «Тулэнерго»
(наименование организации)

1. Цель (Услуги) и область применения результатов Услуги:

- 1.1. предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций;
- 1.2. снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций;
- 1.3. ликвидация чрезвычайных ситуаций.

2. Основные требования к Услуге (работе):

2.1. Место выполнения работ:

- г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99 (сеть газопотребления филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»- «Тулэнерго» в г. Тула);
- Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Первомайская, д. 85 (сеть газопотребления филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»- «Тулэнерго» в г. Новомосковск);
- Тульская обл., г. Суворов, ул. Н. Островского, д. 2 (сеть газопотребления филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»- «Тулэнерго» в г. Суворов);
- Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Садовая, д. 31-а (сеть газопотребления филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»- «Тулэнерго» в г. Ясногорск);
- Тульская обл., г. Богородицк, ул. Вольнкина, д. 11 (сеть газопотребления Богородицкого РПБ филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»- «Тулэнерго»);
- Тульская обл., Воловский район, п. Волово, ул. Слепцова, д. 2б (сеть газопотребления филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»- «Тулэнерго» в п. Волово);
- Тульская обл., Каменский район, с. Архангельское, ул. Дачная, д. 18 (сеть газопотребления филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»- «Тулэнерго» в с. Архангельское);
- Тульская обл., Дубенский район, п. Дубна, район молокозавода (сеть газопотребления филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»- «Тулэнерго» в п. Дубна);
- Тульская обл., Арсеньевский район, п. Арсеньево, ул. Бандикова, д. 88 (сеть газопотребления филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»- «Тулэнерго» в п. Арсеньево);
- Тульская обл., г. Белев, ул. Л. Шамшиковой, д. 81 (сеть газопотребления филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»- «Тулэнерго» в г. Белев);
- Тульская обл., Чернский район, п. Чернь, ул. Дорожная, д. 16 (сеть газопотребления филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»- «Тулэнерго» в п. Чернь);
- Тульская обл., п. Ленинский, ул. Северная, д. 2б (сеть газопотребления филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»- «Тулэнерго» в г/п р.п. Ленинский).

2.2. Срок действия договора: один год с даты подписания сторонами, апрель 2026- апрель 2027 г.г.

2.3. Сроки выполнения:

2.3.1. Направить своих работников, оснащенных средствами и оборудованием для ведения работ, прибыть на объект не позднее 2 часов с момента получения телефонной заявки Заказчика.

2.3.2. Локализовать аварию в срок не более 3 часов с момента поступления от Заказчика информации.

2.4. Работы должны выполняться в соответствии с договором на выполнение аварийно-

спасательных работ, при возникновении чрезвычайной ситуации на территории объектов Заказчика, указанных в п. 2.1. Технического задания.

2.5. Исполнитель работ должен иметь соответствующие проводимым работам аккредитации, лицензии, разрешения.

3. Содержание Услуги (работы) и ее этапы:

3.1. Поддерживать силы и средства в постоянной готовности к реагированию и проведению аварийно-спасательных работ на объектах Заказчика, проводить с персоналом тренировки (или) учения по отработке взаимодействия при возникновении ЧС.

3.2. Выполнение аварийно-спасательных работ, при возникновении чрезвычайной ситуации на объектах Заказчика.

4. Форма представления результата Заказчику:

4.1. Заказчик производит расчёт согласно п. 3.1. Договора в течение месяца после подписания договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя.

4.2. Окончательные расчеты по Договору производятся Заказчиком и течение 30 дней с момента окончания оказания Услуг и сдачи результата Услуг, подписания акта сдачи - приемки оказанных Услуг и выставления Исполнителем счета-фактуры.

5. Требования к результату Услуги:

5.1. Качество услуг должно соответствовать стандартам качества Услуг, достаточными для соблюдения требований предъявляемыми:

- Федеральным законом от 21.12.1994г. № 68-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.11.2024);

- Федеральным законом от 22.08.1995г. № 151-ФЗ (ред. от 07.07.2025) "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей"

- Федеральным законом от 21.07.1997г. № 116-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025).

6. Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024.

Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024.	
ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
84.25.19.190	Не применяется

Начальник службы эксплуатации зданий
и сооружений филиала
ПАО «Россети Центр и Приволжье»
-«Тулэнерго»

М.В. Ульянов