



Общество с ограниченной ответственностью  
«Центр энергетических исследований»

Реконструкция трансформаторной подстанции №5  
г.Владимир, мр-н Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»

## ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

### РАЗДЕЛ 10.1

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической  
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений  
приборами учета используемых энергетических ресурсов

12-04.19 - ЭЭ

ТОМ 10.1

Директор

А.В. Торопов

Главный инженер проекта

М.А. Сизякова

г. Иваново  
2019

Взамен инв.№	
Подпись и дата	
Инв.№ подл.	



## СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ .....	1
1. Общие положения .....	2
1.1. Основания для проектирования .....	2
1.2. Обоснование.....	2

## 1. Общие положения

### 1.1. Основания для проектирования

Основанием для разработки проектной документации по реконструкции трансформаторной подстанции №5 по адресу: г.Владимир, мкр-н Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ» является Техническое задание, которое является приложением к договору на выполнение проектно-сметной документации.

Проектная документация и пояснительная записка выполнены в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации» и «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденных правительством РФ от 16.02.2008 г. за №87.

### 1.2. Обоснование

В соответствии с Федеральным закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", статья 11, пункт 5, подпункт 5: Требования энергетической эффективности не распространяются на строения, сооружения вспомогательного использования.

Согласно СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 (с Изменением N 1) статья 1: Нормы не распространяются на тепловую защиту строений и сооружений в составе инженерного обеспечения объекта - трансформаторные подстанции, котельные, КНС, ВНС, ЦТП и т.д.

В связи с вышеизложенным раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» не разрабатывается.

Взам. инв. №		соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» не разрабатывается.						Лист 2	
Подп. и дата									
Инв. № подл.									
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	12-05/18 – ПЗ.С			