

Схема совмещения листов

Линия совмещения листов

Поз.	Номер свай	Сечение свай, мм	Длина свай	Максимальная расчетная нагрузка на сваю на сжатие, кН	Максимальная расчетная нагрузка на сваю на выдерывание, кН	Максимальная расчетная нагрузка на сваю на выдерывание с учетом сил морозного пучения, кН	Несущая способность свай на сжатие, кН	Несущая способность свай на выдерывание, кН	Несущая способность свай на горизонтальные нагрузки, кН	Абсолютная отметка верха свай	Абсолютная отметка низа свай	К-во	Условное обозначение
С62	153-154	750	19900	185	-21	214	905	435	76	801,530	781,630	2	⊕
С62	155-156	750	19900	185	-21	214	905	435	76	801,140	781,240	2	⊕
С62	157-158	750	19900	185	-21	214	905	435	76	800,710	780,810	2	⊕
С62	159-160	750	19900	185	-21	214	905	435	76	800,575	780,675	2	⊕
С62	161-162	750	19900	185	-21	214	905	435	76	800,615	780,715	2	⊕
С62	163-164	750	19900	206	-21	214	905	435	76	800,735	780,835	2	⊕
С62	165-166	750	19900	185	-21	214	905	435	76	800,170	780,270	2	⊕
С62	167-168	750	19900	185	-21	214	905	435	76	800,050	780,150	2	⊕
С62	169-170	750	19900	185	-21	214	905	435	76	799,800	779,900	2	⊕
С62	171-172	750	19900	185	-21	214	905	435	76	799,850	779,950	2	⊕
С62	173-174	750	19900	185	-21	214	905	435	76	801,200	781,300	2	⊕
С62	175-176	750	19900	185	-21	214	905	435	76	801,630	781,730	2	⊕
С62	177-178	750	19900	185	-21	214	905	435	76	801,020	781,120	2	⊕
С62	179-180	750	19900	185	-21	214	905	435	76	799,460	779,560	2	⊕
С62	181-182	750	19900	185	-21	214	905	435	76	800,550	780,650	2	⊕

						Строительство 2-ой очереди Нерянгринской ГРЭС I ЭТАП			
3	-	Зам.	17-26	<i>СВ</i>	02.02.2028	Док. №	НН-001/АС-РС-0001-ДС-00		
					12.02.2025	Арх. №			
		Зам.	56-25	<i>СВ</i>		Файл. №	НН-001/АС-РС-0001-ДС-00.dwg		
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.			Гусов С.В.	<i>СВ</i>	09.02.2025	Технологическая эскизная опр. ГК-2 до ОПУ 220 кВ. Фундаменты			
Проб.			Ильичев С.Л.	<i>СВ</i>	09.02.25				
						Станд.	Лист	Листов	
						Р	6		
Н. контр.			Раков А.В.	<i>СВ</i>	09.02.25	Схема расположения фундаментов под опоры 811-821, 901-902, 1001-1002			
ГМП			Восприков А.А.	<i>СВ</i>	09.02.25				
						ООО "Монолит Строй"			