



Акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
«Приморские центральные электрические сети»

**Технические требования
Электродвигателя для обдува трансформаторов
АБ63А4ВУХЛ1**

Количество: 24 шт.

1. Производство: Россия
2. Мощность номинальная, кВт: 0,25
3. Напряжение: 220/380 В
4. Частота вращения: 1320-1350
5. Номинальный ток, А: 1,51/0,87 А
6. КПД, %: 67-68%
7. Коэффициент мощности (cosφ): 0,65-0,67
8. Тип обдува: Осевой вентилятор
9. Класс изоляции: В
10. Кратность максимального момента, не менее: 2,2
11. Кратность пускового момента, не менее: 2
12. Кратность пускового тока, не более: 4,5
13. Климатическое исполнение: УХЛ1
14. Номинальный режим работы: S1
15. Комплектация: Крыльчатка металлическая

Срок выпуска: 2025-2026 гг. выпуска. Двигателя должны быть новыми и ранее не использоваться.

Гарантия на поставляемую продукцию: не менее 60 месяцев.

Адрес доставки: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 28 б.

Начальник СТЭ СП ПЦЭС

М.В. Пчелинцев