



Акционерное общество  
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»  
«Приморские центральные электрические сети»

**Технические требования  
Электродвигателя для обдува трансформаторов  
АИР63А4ТРУ1**

**Количество: 10 шт.**

1. Производство: Россия
2. Мощность номинальная, кВт: 0,25
3. Напряжение: 220/380 В
4. Частота вращения: 1400
5. Номинальный ток, А: 1,37/ 0,79 А
6. КПД, %: 65 %
7. Коэффициент мощности (cosφ): 0,74
8. Тип обдува: Осевой вентилятор
9. Класс изоляции: F
10. Кратность максимального момента, не менее: 2,2
11. Кратность пускового момента, не менее: 2,1
12. Кратность пускового тока, не более: 34,5
13. Климатическое исполнение: У1
14. Номинальный режим работы: S1
15. Комплектация: Крыльчатка металлическая

Срок выпуска: 2025-2026 гг. выпуска. Двигателя должны быть новыми и ранее не использоваться.

Гарантия на поставляемую продукцию: не менее 60 месяцев.

Адрес доставки: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 28 б.

Начальник СТЭ СП ПЦЭС

М.В. Пчелинцев