

Номер ТЗ	207В
Номер материала SAP	2382808



«УТВЕРЖДАЮ»
Первый заместитель директора-
главный инженер филиала
ПАО «Россети Центр»-«Курскэнерго»

И.В.Симонов

«06» марта 2026г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку Светильника PSL 02 50W 5000K IP65 (или эквивалент)
ЛОТ 207В

1. Общая часть.

Потребность в поставке уличных светильников PSL 02 50W 5000K IP65 (или эквивалент) в количестве 1 шт. сформирована для выполнения строительно-монтажных работ электрических сетей наружного освещения по договорам дополнительного сервиса.

2. Предмет договора.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склады получателей – филиалов ПАО «Россети Центр» в объемах и в сроки, установленные данным ТЗ:

Филиал	Вид транспорта	Точка поставки	*Срок поставки	Количество шт.
Курскэнерго	Авто	305527 Курская обл., Курский р-н, п. Ворошнево	14 дней	1

* в календарных днях с даты подачи заявки

3. Технические требования к продукции.

Технические требования и характеристики светильника (и комплектующих к ним) должны соответствовать параметрам и быть не ниже приведенных значений:

№ Туп	Наименование	Количество, шт.	ОКПД2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
1	Светильник PSL 02 50W 5000K IP65 (или эквивалент)	1	27.40.33.130	Ограничение

Светильник уличный JazzWay PSL 02 50W 5000K IP65 (или эквивалент) — светодиодный консольный светильник, предназначенный для освещения улиц, дорог, площадей, парков, дворовых территорий, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, площадей перед торговыми центрами.

Технические характеристики:

- мощность: 50 Вт;
- напряжение: 220 В;
- тип цоколя: встроенный светодиодный светильник (LED);
- степень пылевлагозащиты: не менее IP65;

- цветовая температура: не менее 5000 К;
- световой поток: не менее 6600 лм;
- световой отдача: не менее 112 лм/Вт;
- коэффициент мощности ($\cos \varphi$): $\geq 0,9$;
- срок службы: не менее 5 000 часов;
- диапазон рабочих температур: от -40°C до $+50^{\circ}\text{C}$;
- класс защиты от поражения электрическим током: I.

4. Общие требования.

К поставке допускаются светильник (и комплектующие к ним), отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной.

5. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые светильники (и их комплектующие) не менее 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6. Требования к надежности и живучести продукции.

Светильник (и его комплектующие) должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение указанного в п.3 данного ТЗ срока службы (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию).

7. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения светильник должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя светильников (комплектующих к ним) и соответствующих ГОСТ. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Светильник должен поставляться в упаковке завода-изготовителя.

8. Правила приемки продукции.

Каждая партия светильников (и их комплектующих) должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр» и ответственными представителями Поставщика при получении ее на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Зам. Начальника УРС:

Щетинин А.М.