

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. изме-рения	Кол-во	Масса единицы, кг	Примечание
	8 Шумоглушитель	Канал-ГКК-160-600		ВЕЗА	шт.	1		В10
	9 Шумоглушитель	Канал-ГКК-200-600		ВЕЗА	шт.	1		В9
	10 Шумоглушитель	Канал-ГКК-315-600		ВЕЗА	шт.	1		В5
	11 Монтажный хомут	Канал-МК-100		ВЕЗА	шт.	8		В8, В11, В12, В13
	12 Диффузор круглый универсальный	Канал-МК-160			шт.	9		В10, В3, В4, В6, В7, В14-В16
		Канал-МК-250			шт.	2		В9
		Канал-МК-315			шт.	2		В5
	13 Искрогаситель	ДПУ-М 100		«Арктос»	шт.	8		
		ДПУ-М 125			шт.	21		
		ДПУ-М 160			шт.	19		
	14 Гермодверь для форкамеры высотой 0,9 м шириной 0,4 м	ДУс 09х04		Техресурс	шт.	1		П1
				ЛИССАНТ	шт.	1		
	1 Воздуховод класса П на сварке из стали толщиной 1,0 мм сечением:	ГОСТ 19904-90						
		100х150			м.п.	2,4		
		100х200			м.п.	3,4		
		150х200			м.п.	23,5		
		200х200			м.п.	14,7		
		300х200			м.п.	25,3		
		355х355			м.п.	8,1		
		160			м.п.	35,4		
	2 Воздуховоды класса Н из оцинкованной стали	ГОСТ 14918-2020						
	б=0,5мм, сечением:							
		100			м.п.	98,1		
		125			м.п.	83,2		
		160			м.п.	65,6		
		200			м.п.	32,3		
		150х200			м.п.	15,3		

Инт. № подл. 136218
Подп. и дата 29.10.2024
Вакум. инв.№

1	-	Зам	623-24	28.10
Изм.	Колуч	Лист	№док	Дата
			Подп.	

1139.4.1-24-10.2-0B.CO

Лист
4