

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол.	Масса 1 ед., кг	Приме-чание
	<u>Отопление</u>							
	<u>1 Оборудование</u>							
1	Электрический обогреватель Novo серии Viking							
	с электронным термостатом R80 XSC	NFK 4S 05		NOVO	шт. / кВт	2 / 1,0	-	
		NFK 4S 07			шт. / кВт	2 / 1,5	-	
		NFK 4S 10			шт. / кВт	2 / 2,0	-	
2	Тепловая завеса	КЭВ-6П201Е		Тепломаш	шт. / кВт	2 / 6,0	-	
	<u>Вентиляция</u>							
	<u>1 Оборудование</u>							
B1	1 Вентилятор канальный круглый Ø100 мм	Канал-ВЕНТ-100		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	-	
B2	2 Вентилятор канальный осевой	IN 10/4 BB		"АРКТИКА"	шт.	1	-	
	<u>2 Другие элементы систем</u>							
	1 Канальный шумоглушитель	Канал-ГКК-100-600		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	-	
	2 Диффузор универсальный	ДПУ-М 100		"АРКТИКА"	шт.	3	-	

Файл: 1139.4.1-24-19-0B.CO_01-04=0.dwg

1139.4.1-24-19-0B.CO	
КАСКАД КУБАНСКИХ ГЭС	
СЕНГИЛЕЕВСКАЯ ГЭС	
Комплексная реконструкция и модернизация.	Стадия
Этап 4. Контрольно-пусковой пункт (КПП).	Лист
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха	Р
Спецификация оборудования, изделий и материалов	1
АО "МОСОБЛГИДРОПРОЕКТ"	Листов
Дедовск	4
2023	

Изм.	Колуч.	Лист.	№ док.	Подпись	Дата
Нач. ОИС	Морозова				12.12
Н. контр.	Лебедева				12.12
ГИП	Стока				12.12
Проб.нач.ОИС	Морозова				12.12
Разр.гл.эксп.	Лицкевич				12.12