

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	3 Дроссель-клапан ручной сечением: $\phi 100$	Канал-ДКК-100		000 "ВЕЗА"	шт.	2	-	
ПЕ1-ПЕ3	4 Клапан инфильтрации воздуха	КИВ-125		ЗАО "Инженерное оборудование"	шт.	3	-	
	5 Клапан противопожарный нормально-открытый сечением: $\phi 100$	КПУ-1Н-0-Н-100-2*ф-МВ220-Т		000 "ВЕЗА"	шт.	1	-	
	<u>3 Воздуховоды</u>							
	1 Воздуховод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80, $s=0,5$ мм $\phi 100$				м	16	-	
	2 Отвод из оцинкованной стали 90 град. $\phi 100$				шт.	6	-	
	3 Тройник из оцинкованной стали $\phi 100/\phi 100$				шт.	2	-	
	<u>4 Материалы</u>							
	1 Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)				кг	3,045	-	
	<u>Кондиционирование</u>							
	<u>1 Оборудование</u>							
К1	1 Сплит-система настенная, $Q_x=2,5$ кВт в составе: внутренний блок	BSO/IN-09HN8_22Y		Ballu	компл.	1	-	
					шт.	1	-	

Инв. N подл. 135104

Подпись и дата 13.12.2023

Взам. инв. N