

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	наружный блок	BSO/OUT-09HN8_22Y			шт.	1	-	
K2	2 Сплит-система кассетная, Qx=14,0 кВт, в составе:			Ballu	компл.	2	-	
	внутренний блок	BLC_C-48HN1_21Y			шт.	1	-	
	наружный блок	BLC_O/out-48HN1_21Y			шт.	1	-	
	<u>2 Элементы автоматики</u>							
	1 Согласователь работы кондиционеров	СРК-2.3У	НС-1213965		шт	1	-	
	2 Регулятор давления конденсации	SD-1/3U-5A	НС-1171015		шт	2	-	
	3 Нагреватель картера компрессора		RM0607	Ballu	шт	2	-	
	4 Нагреватель дренажа	ND-500мм	RM0605	Ballu	шт	2	-	
	<u>3 Трубопроводы</u>							
	1 Трубопровод медный сечением:	ГОСТ 617-2006			м	5	-	
		φ6,35			м	15	-	
		φ9,52			м	10	-	
		φ19,06						
	2 Трубопровод дренажный из полипропилена PN16	ТУ 2248-001-17207509-2015			м	4	-	
		φ20x2,2			м	8	-	

Инв. N подл. 135104

Подпись и дата 13.12.2023

Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1139.4.1-24-19-0B.CO