

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Первый заместитель директора –  
главный инженер  
филиала ПАО «Россети Центр» -  
«Смоленскэнерго»



А.А. Колдунов  
«25» марта 2026 г.

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ** на поставку стройматериалов

**Лот 401L**

### **1. Общая часть.**

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» проводит закупку стройматериалов для выполнения работ по строительству защитных ограждений силовых трансформаторов ПС 110/35/6 кВ Рославль (код СМ-3916).

### **2. Общие требования.**

2.1. Поставщик обеспечивает поставку материалов в объёмах, указанных в Приложении к ТЗ.

2.2. Технические требования, характеристики и количество материалов должны соответствовать значениям, приведённым в Приложении к ТЗ.

2.3. К поставке допускаются материалы, отвечающие следующим требованиям:  
- продукция должна быть новой, ранее не использованной.

2.4. Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя продукции и требованиям ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».

2.5. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

2.6. Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

### **3. Гарантийные обязательства.**

Гарантия на поставляемые материалы должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поступления на склад Покупателя. Поставщик должен за свой счёт и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты и их последствия, выявленные в период гарантийного срока.

В случае обнаружения несоответствия поставляемых материалов техническим требованиям (Приложение №1 к Договору), поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего несоответствия и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения от Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

#### **4. Состав технической и эксплуатационной документации.**

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать:

- сертификаты или другие документы на русском языке, предусмотренные изготовителем, надлежащим образом подтверждающие качество и безопасность товара.

#### **5. Сроки и очередность поставки продукции.**

Поставка материалов, входящих в предмет Договора, должна быть выполнена в течение 30 календарных дней с момента заключения договора.

Базис поставки – DDP (ИНКОТЕРМС-2020) по адресам: указанным в Приложении к ТЗ.

#### **6. Правила приёмки продукции.**


Все поставляемые материалы проходят входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счёт заменить поставленную продукцию.

#### **7. Стоимость продукции.**

В стоимость продукции должны быть включены все налоги, обязательные платежи, стоимость её доставки до склада Покупателя, стоимость тары, стоимость запорных устройств, защитной упаковки, необоротной тары и прочие расходы, связанные с доставкой продукции в адрес Покупателя.

Начальник управления обеспечения производства  
филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго»



Ю.С. Волков

№ п/п	Код ИПР	Номер материала	Наименование	Ед. изм.	Кол-во (всего)	Предоставление национального режима в соответствии с ПП №1875 от 23.12.2024		Технические требования и характеристики		Точка поставки, адрес
						ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)			
1	СМ-3916	2268805	Кирпич керамический М-150	ШТ	500,000	23.32.11.110	преимущество	Нормативный документ	ГОСТ 530-2012	216500, Смоленская область, г. Рославль, ул. Энергетиков, д.18а
								Маркировка	М150	
								Вид изделия	полнотелый, рядовой	
								Длина, мм	250	
								Ширина, мм	120	
								Толщина, мм	65	
								Обозначение размера изделия	1НФ	
								Обозначение вида изделия	КР	
								Масса, кг	3,5	
								Морозостойкость, не ниже	F50	
								Водонепроницаемость, не ниже	W6	
2	СМ-3916	2110411	Цемент ПЦ 500-Д0	Т	4,000	23.51.12.111	ограничение	ГОСТ 30515-2013; ГОСТ 31108-2020		214020, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Попова, 7