






| | | |
|--------------|--|--|
| Согласовано | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Взам. инв. № | | |
| | | |
| Подп. и дата | | |
| | | |
| Инв. № подл. | | |
| | | |

| Позиция № | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опорного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Кол-во | Масса единицы, кг | Примечания |
|-----------|--|---|--------------------------------------|---|-------------------|--------|-------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Система контроля доступом | | | | | | | |
| | Оборудование | | | | | | | |
| 1. | Считыватель | STS-705 | | ООО «Основа Безопасности», г.Ставрополь | шт | 4 | | или аналог |
| 2. | Датчик положения магнитогерконовый для металлических поверхностей | ДПМГ-2-40 | | ООО «СНВ», г. Рязань | шт | 2 | | или аналог |
| 3. | Доводчик для дверей весом до 160 кг | TS-83 | | DORMA | шт | 2 | | или аналог |
| 4. | Рычаг | Для TS-83 | | DORMA | шт | 2 | | или аналог |
| 5. | Электромеханическое запирающее устройство | ЭМЗУ «Доступ» | ДАБР.425723.001 | ЗАО «ЦеСИС» | шт | 2 | | или аналог |
| | Кабели и провода | | | | | | | |
| 6. | Кабель (витая пара) F/UTP 4pair, Cat5e, Solid, In/Out, нг(А)-HF (NMC 4200C-BK) | NMC 4200C-BK | | ООО «Тайле Рус», Россия | м | 90 | | или аналог |
| 7. | Кабель питания медный 2х1,5 | ВВГнг(А)-LS 2х1,5 | | ООО «РЭМЗ», г. Рыбинск | м | 30 | | или аналог |
| | Монтажные материалы | | | | | | | |
| 8. | Металлорукав металлополимерный гибкий, герметичный | МЕТАЛАНГ (METALANG) НГ-LS HF д 15/d 13,9/D 20,6 | | МЕТАЛАНГ, г. Москва | м | 120 | | или аналог |
| 9. | Труба стальная оцинкованная водогазопроводная | д50х3,5 | ГОСТ 3262-75 | Торговая сеть | м | 20 | | или аналог |
| 10. | Коробка распаячная 80х80 мм | КМ41238 | УКО31-080-080-050-K03-54 | ГК «ИЕК», Россия | шт | 6 | | или аналог |
| 11. | Клемма трехпроводная (50 шт в уп.) | СМК 222-413 | UKZ-001-413 | ГК «ИЕК», Россия | уп. | 1 | | или аналог |
| 12. | Стяжки стальные СКС-2 (316) 7,9х600 (100 шт в уп.) | PR08.3979 | | Промрукав | уп. | 1 | | или аналог |
| 13. | Муфта вводная для металлорукава | МВПнг 15 | | МЕТАЛАНГ, г. Москва | шт | 16 | | или аналог |
| 14. | Герметик кабельных вводов | FN 2100 AQUASTOP | | Stopaq | шт | 1 | | или аналог |

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|------|--------|---|-------|--|--|------|--------|
| | | | | | | НИИОПБ-04/2025-ТБ-РД-СКУД2.СО | | | |
| Изм. | Колуч | Лист | № док. | Подпись | Дата | Спецификация оборудования, изделий и материалов | Стадия | Лист | Листов |
| Разработал | Павлов | | |  | 08.25 | | Р | 1 | 1 |
| Проверил | Белоусов | | |  | 08.25 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Н.контр. | Белоусов | | |  | 08.25 | | | | |
| ГИП | Павлов | | |  | 08.25 | | | | |
| | | | | | | |  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | | |