

Акт обследования первичных средств обеспечения пожарной безопасности

Новосибирский логистический почтовый центр,
633104, Новосибирская область, г. Обь, Омский тракт 15
(наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система)

г. Обь

" 12 " ноября 2024 г.

Комиссия в составе:

Арендодатель: АО «НЛТ»

Представители: главный инженер АО «НЛТ» Попов Д.Л.

Арендатор: АО «Почта России»

Представители: Главный инженер НЛПЦ Ю.И. Юдин,
главный специалист ГПБ ОФЗиТУ ДБ МР Пеньковский П.П.

Исполнитель АО «Почта России»: ООО «Сервис Пласт Гарант»

Представители: директор ООО «Сервис Пласт Гарант» Сашкин С.А.

составили настоящий акт о том, что при обследовании **первичных средств обеспечения пожарной безопасности** (количество и тип оборудования, используемого в каждой системе, указано в предоставленной Заказчиком рабочей документации)

по проекту:

Шифр 299/1-1/6-ПТ, выполненному ООО «КСБ-Сателлит» (АУГПТ).

произвела осмотр и установила, что в сооружении НЛПЦ по факту количество огнетушителей составляет:

ОП-8 - 110 ед.

ОП-5 - 33 ед.

ОП-4 - 45 ед.

Всего: 188 ед.

проектная и техническая документация – **в наличии**

(указать наличие, отсутствие документации, дать замечания по ней)

Выводы, предложения:

Ежегодно подвергать освидетельствованию следующие огнетушители: ОП-8 4 ед., ОП-5 1 ед., ОП-4 2 ед. с составлением соответствующих актов специализированной организации.

Арендатор:

АО Почта России

_____/Пеньковский П.П./

_____/Юдин Ю.И./

Арендодатель:

АО «НЛТ»

_____/Попов Д.Л./

Исполнитель

ООО «Сервис Пласт Гарант»

_____/Сашкин С.А./

