

Номер закупки: 081-0025915

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО "Россети Московский регион" -
Северные электрические сети
И.А. Чаров
" " " 2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): СЭС
Код SAP: I-357157
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область
(субъект)
Дмитровский
(район)

д Селевкино, СНТ "Дзержинец-83", уч. 148
(адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР
по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 836, ПС № 368 "Васильково", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/пос. Костинское, в р-не д Селевкино, СНТ "Дзержинец-83", уч. 148

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно п. 10.2.1 ТУ № -26-00-121336/103/ 8 23.01.2026

Наименование работ (услуг)		СОСТАВ ЛОТА:	Условия исполнения
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации		
<input checked="" type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений		
<input checked="" type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций		
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ		
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений		
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования		
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.л. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзором. В составе утверждаемой части (в ПОС) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметную документацию выполнить согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (приказ Министра РФ от 04.08.2020 № 421/пр в действующей редакции) ресурсно-индексным методом с использованием Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 для объектов Московской области. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора		
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы		
<input checked="" type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"		
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ		
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ		
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования		
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы.	
<input type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ		
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ		
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний		
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение разрешения на допуск электроустановки (РПУ)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	<input type="checkbox"/>	да
	<input checked="" type="checkbox"/>	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота:	581 621,97 руб.	с НДС, в том числе НДС 22%
в т.ч.		
ПИР	18 765,11 руб.	
АН	0,00 руб.	
СМР	538 904,87 руб.	
Оборудование	0,00 руб.	
ПНР	14 865,31 руб.	
Прочие	0,00 руб.	
Непредвиденные работы и затраты	9 086,68 руб.	

Коэффициенты, применяемые при фактической приемке*:

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)	
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости по договору	

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: 27 июля 2026 года

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления

подпись

Д.С. Жук
Ф.И.О.

Заместитель начальника управления капитального строительства

подпись

А.А. Рассадкин
Ф.И.О.

Начальник сметно-договорного отдела

подпись

О.А. Шитина
Ф.И.О.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП

подпись

А.А. Шумихин
Ф.И.О.

Утверждаю

PLATE 1

Расчет предельной стоимости лота "под ключ"

1-357157

11

Реконструкция ВЛНН-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 836, ПС № 368 "Васильково", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/пос. Костинское, в р-не д. Селезмино, СНТ "Державин-83", уч. 148

Дымитровский р-н, с/пос. Костинское, в р-не д. Селевико, СНТ "Дзержинец-83", уч. 148

Национализм

5202 km

	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Разлифровка "Итого" за			Итого: руб. (без НДС):
					Средстваลงทุน	Структурный капитал	Ресурсы на инвестирование работы в проект (СЭ)	
14. На материальные объекты по накладной стоимости работ и услуг, связанных с строительством, без НДС	441 725,39	0,00	12 184,68	12 184,68	9 733,75	14 896,39	0,00	912 546,15
15. На материальные объекты по накладной стоимости работ и услуг, связанных с строительством, без НДС (без накладных работ)	441 725,39	0,00	12 184,68	12 184,68	0,00	7 445,70	0,00	476 279,32

[illegible]

*Сравнительная стоимость долга уменьшается с истощающимся остатком в прогнозируемом уровне цен

* В случае, если суммарная стоимость всех объектов закупки (С_г + С_д + С_о + С_и) с учетом НДС превышает установленную процедуру по данной процедуре, применяется процедура закупки по открытому конкурсу (ИКТ III) без учета затрат. Закупка (С_г) без учета НДС необходимо применять индивидуальный коэффициент снижения стоимостных затрат. Прямые затраты (С_д) без учета НДС необходимо применять индивидуальный коэффициент снижения стоимостных затрат. Прямые затраты (С_о) без учета НДС необходимо применять индивидуальный коэффициент снижения стоимостных затрат. Прямые затраты (С_и) без учета НДС необходимо применять индивидуальный коэффициент снижения стоимостных затрат. Прямые затраты (С_г) без учета НДС необходимо применять индивидуальный коэффициент снижения стоимостных затрат. Прямые затраты (С_д) без учета НДС необходимо применять индивидуальный коэффициент снижения стоимостных затрат. Прямые затраты (С_о) без учета НДС необходимо применять индивидуальный коэффициент снижения стоимостных затрат. Прямые затраты (С_и) без учета НДС необходимо применять индивидуальный коэффициент снижения стоимостных затрат.

Главный специалист

Э.В. Ковален

Начальник СЛО

О.А.Шитина



Дмитровский РЭС

№ C8-26-303-242840(121336)

« _____ » _____ 20 ____ г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

(для физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, а также для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по второй или третьей категории надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно, по уровню напряжения 0,4 кВ и ниже)

для присоединения к электрическим сетям
ПАО «Россети Московский регион»
ранее присоединенных энергопринимающих устройств, максимальная
мощность которых увеличивается

Шкадь Дмитрий Александрович

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя:

1.1 ВРУ индивидуального жилого дома.

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: **Земельный участок с жилым строением, 127549, обл. Московская, р-н Дмитровский, с/пос. Костинское, в районе д Селевкино, снт Дзержинец-83, уч-к 148 , кадастровый номер: 50:04:0120603:229.**

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: **10 кВт к ранее выделенной 5 кВт.**

4. Категория надежности: **третья.**

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: **0,4 кВ.**

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: **2026.**

7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:

7.1. 1 точка - отходящие клеммы (или контактные соединения) автоматического выключателя, установленного в составе измерительного комплекса, запитанного от рек.опоры ВЛ-0,4 кВ, отходящей от сборок НН РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ КТП 6 кВ №836 д.Селевкино ДРЭС - 15 кВт.

8. Основной источник питания: ПС 35 кВ Васильково 35/6 кВ.

9. Резервный источник питания: Отсутствует.

10. Сетевая организация осуществляет:

10.1. Мероприятия по строительству объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» от существующих объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя:

10.1.1. Отсутствуют.

10.2. Мероприятия по развитию существующей инфраструктуры ПАО «Россети Московский регион» в целях создания технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя:

10.2.1. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, замена провода А-35 на СИП 2 3х70 +1х70 с заменой вводов (5шт), протяженностью 0,100 км от ВЛ-0,4 кВ ТП № 836 в направлении участка Заявителя.

10.2.2. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по установке комплекса оборудования, обеспечивающего возможность действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности, в т.ч. с прокладкой цепи СИП-4 по опоре – до 10 м. до устройств защиты энергопринимающих устройств, контролем величины максимальной мощности – автоматическим выключателем 1 шт. на ток 25 А, коммутационными аппаратами 1 шт.

10.3. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по обеспечению учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета электрической энергии, в том числе включенных в состав измерительных комплексов:

10.3.1. Установка измерительного комплекса на опоре со средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазный прямого включения ПУ с GSM модемом, поддерживающий многотарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по трём зонам суток, 1 шт. Точные параметры, место установки и конструктивное исполнение измерительного комплекса определить в соответствии с утвержденными ПАО «Россети Московский регион» типовыми техническими решениями.

11. Заявитель осуществляет:

11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления технологического присоединения:

11.1.1. Заявитель осуществляет мероприятия, необходимые для осуществления технологического присоединения от присоединяемых энергопринимающих устройств до точки присоединения.

11.1.2. Демонтировать существующий ввод.

В случае, если размещение приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии, возможно только на объектах Заявителя, Заявитель обязан на безвозмездной основе обеспечить предоставление сетевой организации мест размещения приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии, и доступа к таким местам размещения приборов учета и указанного оборудования для их установки.

12. Срок действия настоящих технических условий 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

13. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны заявителя и сетевой организации 6 месяцев со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

14. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 28.11.2025 г. № 300-Р и составляет 70 190,69 (Семьдесят тысяч сто девяносто рублей 69 копеек), в том числе НДС (22%) 12 657,34 (Двенадцать тысяч шестьсот пятьдесят семь рублей 34 копейки).

14.1. Внесение платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств, осуществляется заявителем в следующем порядке:

100 процентов платы за технологическое присоединение в размере 70 190,69 рублей вносятся в течение 5 рабочих дней со дня выставления сетевой организацией счета;

15. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации установка приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии и обеспечения ПАО «Россети Московский регион» возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности), возможна только в границах участка заявителя или на объектах заявителя, заявитель обязан в течение 7 календарных дней со дня обращения ПАО «Россети

Московский регион» на безвозмездной основе обеспечить предоставление ПАО «Россети Московский регион» мест установки приборов учета электрической энергии и (или) иного указанного оборудования и доступ к таким местам.

16. Установку и допуск в эксплуатацию установленных приборов учета ПАО «Россети Московский регион» осуществляет самостоятельно (без участия иных субъектов розничных рынков). После осуществления допуска в эксплуатацию прибора учета ПАО «Россети Московский регион» не позднее окончания рабочего дня, когда был осуществлен допуск в эксплуатацию прибора учета, обязано разместить в личном кабинете потребителя акт допуска прибора учета в эксплуатацию, оформленный в соответствии с требованиями раздела X Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, о чем ПАО «Россети Московский регион» в течение 1 рабочего дня со дня размещения в личном кабинете потребителя акта допуска прибора учета в эксплуатацию обязана уведомить заявителя и субъекта розничного рынка, указанного в заявке.

17. Со дня размещения акта допуска прибора учета в эксплуатацию в личном кабинете потребителя прибор учета считается введенным в эксплуатацию и с этого дня его показания учитываются при определении объема потребления электрической энергии (мощности).

18. Результатом исполнения обязательств ПАО «Россети Московский регион» по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя, является обеспечение ПАО «Россети Московский регион» возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке. Исполнение ПАО «Россети Московский регион» указанных обязательств осуществляется вне зависимости от исполнения обязательств заявителем (за исключением обязательств по оплате счета).

18.1. Под осуществлением действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион», и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя. Фактический прием напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата, расположенного после прибора учета (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").

18.2. После выполнения заявителем фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности в точке (точках) присоединения по пункту 7 настоящих технических условий, запрещается

параллельная работа ранее существующего и вновь возведенного вводных устройств заявителя.

18.3. После выполнения заявителем фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности в точке (точках) присоединения по пункту 7 настоящих технических условий, все ранее выданные документы, подтверждающие надлежащее технологическое присоединение объектов заявителя, указанных в пункте 2 настоящих технических условий, аннулируются, но не ранее совершения заявителем действий, свидетельствующих о начале фактического потребления электрической энергии (мощности).

18.4. При осуществлении своими действиями фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности заявитель обязуется знать и выполнять требования Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированным в Минюсте РФ 22.01.2003 № 4145; Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н, зарегистрированным в Минюсте России 30.12.2020 № 61957.

19. Вариант цены (тарифа): **одноставочный тариф без дифференц. по зонам суток.**

19.1. Условия учета потребления электрической энергии: **однотарифный учет в целом за расчетный период.**

19.2. Вид деятельности: **Для бытовых нужд.**

20. Договор об осуществлении технологического присоединения считается заключенным в момент поступления платы (части платы), указанной в пункте 14 настоящих технических условий, на индивидуальный расчетный счет:

Банк	БАНК ГПБ (АО)
Расчетный счет	40702810081081433153
Корреспондентский счет	30101810200000000823
БИК	044525823

ПОДПИСАНО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

afb5279d

***Начальник управления
технологических присоединений
филиала ПАО «Россети
Московский регион» - Северные
электрические сети
А.С.Гандрабур***

Реквизиты счета на оплату

№ ТП-2363067

Дата 26.01.2026

Сумма (руб.) 70 190,69

**Информация о расчете платы за технологическое присоединение
по Договору № С8-26-303-242840(121336), оформленному по итогам рассмотрения
заявки № И-26-00-121336/103/С8 от 22.01.2026**

Характеристики ЭПУ:

Максимальная вновь присоединяемая мощность: 10 кВт.

Максимальная ранее согласованная мощность: 5 кВт.

Суммарная максимальная мощность: 15 кВт.

Категория надежности: третья.

Класс напряжения: 0,4 кВ.

С применением стандартизированных тарифных ставок (Р_{станд.ст})

Наименование мероприятий	Размер, руб/км, руб/кВт, руб за точку учета (без НДС)	Параметры по ТУ (км/шт)	Размер платы по мероприятиям, руб. без НДС
Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион»			
С1- Покрытие расходов на технологическое присоединение			
Организационные мероприятия по технологическому присоединению	16 663,41	1	16 663,41
С2- Строительство воздушных линий			
воздушные линии — с сечением провода —	—	—	—
С3 – Строительство кабельных линий			
кабельные линии — с сечением — с — кабелями в траншее	—	—	—
С3 - Строительство кабельных линий методом горизонтального наклонного бурения			
кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, — сечением провода — с — трубами в скважине	—	—	—
С4 - строительство пунктов секционирования (реклоузеров, КРН/КРУН, распределительных пунктов)			
—	—	—	—
С5, С6 - строительство трансформаторных подстанций (ТП) и распределительных трансформаторных подстанций (РТП)			
— —	—	—	—
С8 - обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)			
СКУЭЭ трехфазные прямого включения 0,4 кВ и ниже без ТТ	40 869,94	1	40 869,94
Р_{станд.ст} = 57 533,35 без НДС			
Р_{станд.ст} = 70 190,69 руб. с НДС			

**ПОДПИСАНО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

afb5279d

**Начальник управления
технологических присоединений
филиала ПАО «Россети
Московский регион» - Северные
электрические сети
А.С.Гандрабур**

И-26-00-121336/103/С8

Технические условия

15 kBT

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, тыс. руб.				Поправочные коэффициенты (используемые)	Коэффициенты учета условий производства	Коэффициент пересчета работ к ценам г. Москвы	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объему работ, тыс. руб.				Итого	Итоговая стоимость объекта в проектных ценах годов реализации стратегия
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие				Оборудование	СМР	ПНР	Прочие		
1	Отключение от ВЛ-0,4 кВ, СИП-4 2х16 (0,0153км)	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 146/1	шт	5,00	0,00	5,86	0,00	1,18	1,00	1,00	1,00	0,00	29,30	0,00	5,90	35,20	38,84
					в том числе:												
					Проектные и изыскательские работы и авторский надзор												
					Строительный контроль (2,14% - Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)												
					Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)												
					Прочие без учета затрат наусконаладоочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты												
					Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 %- приказ ЦАО "МОСЭК" от 22.01.2018 № 50)												
					Демонтаж ВЛ-0,38 кВ												
					в том числе:												
					Проектные и изыскательские работы и авторский надзор												
2	Строительство ВЛ-0,4кВ, оптоволоконная сечением скоммулированного провода 70 кв. мм - 1 км.	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 139/1	км	0,18	0,00	347,33	0,00	37,03	1,00	1,00	1,00	0,00	60,78	0,00	6,48	67,26	74,23
					в том числе:												
					Проектные и изыскательские работы и авторский надзор												
					Строительный контроль (2,14% - Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)												
					Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)												
					Прочие без учета затрат наусконаладоочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты												
					Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 %- приказ ЦАО "МОСЭК" от 22.01.2018 № 50)												
					Строительство ВЛ-0,4кВ, оптоволоконная сечением скоммулированного провода 70 кв. мм - 1 км.												
					в том числе:												
					Проектные и изыскательские работы и авторский надзор												
3	Строительство ВЛ-0,4кВ, оптоволоконная сечением скоммулированного провода 70 кв. мм - 1 км.	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 131/1	км	0,10	0,00	3 041,17	108,25	397,79	1,00	1,02	1,00	0,00	310,20	11,04	40,57	361,82	399,28
					в том числе:												
					Проектные и изыскательские работы и авторский надзор												
					Строительный контроль (2,14% - Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)												
					Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)												
					Прочие без учета затрат наусконаладоочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты												
					Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 %- приказ ЦАО "МОСЭК" от 22.01.2018 № 50)												
					Строительство ВЛ-0,4кВ, оптоволоконная сечением скоммулированного провода 70 кв. мм - 1 км.												
					в том числе:												
					Проектные и изыскательские работы и авторский надзор												

10.2.1. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, замена провода А-35 на СИП 2 3х70 + 1х70 с заменой вводов (5шт), протяженностью 0,100 км от ВЛ-0,4 кВ ТП № 836 в направлении участка Заявителя. 127549, обл. Московская, р-н Дмитровский, с/пос. Костинское, в районе д Селевкино, снт Держинец-83, уч-к 148 , кадастровый номер: 50:04:0120603:229. Шкаль Дмитрий Александрович

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Срок окончания ПИР:		2026	Планируемая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства																
Год окончания строительства:		2026																	
Стоимость в рублях на 31.01.2025 г.			ПИР	13 938,15	1,074	1,055	1,204	1,255	1,311										15 381,24
				400 282,09	1,074	1,055											441 725,30		
				0,00	1,074	1,055											0,00		
				11 041,50	1,074	1,055											12 184,68		
				16 693,61	1,074	1,055											18 421,98		
Содержание службы заказчика			ПНР	8 825,05	1,074	1,055											9 738,75		
				13 498,62	1,074	1,055											14 896,20		
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты																			
Прочие				0,00	1,074	1,055											0,00		
ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:				464 279,02											512 348,15				

ИТОГО (без НДС), руб.	512 348,15
НДС-22%, руб.	112 716,59
ВСЕГО с НДС, руб.	625 064,75

в т.ч. ПИР без НДС	15 381,24
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС	496 966,91

Итого по стандартизированной ставке	
ИТОГО (без НДС), руб.	
НДС-20%, руб.	
ВСЕГО с НДС, руб.	

Составил

Проверил