



«Утверждаю»
Главный инженер
Центральных электрических сетей
ПАО «Якутскэнерго»
М.В. Варейкис
« 02 » 07 2026 г.

Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.32.14.111 Кабели силовые с медной жилой на напряжение более 1 кВ для аварийного запаса Центральных электрических сетей

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3
1.1. Обозначения и сокращения	3
1.2. Наименование закупаемой продукции.....	4
2. Требования к продукции	4
2.1. Требования к объемам и срокам поставки.....	4
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции.....	4
2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4
2.2. Требования к качеству продукции	5
Таблица 3. Требования к продукции	5
1.1. Наименование: Кабель ПвВнг(А)-LS 3*120/16 - 35 кВ	5

1. Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения

ГОСТ	Государственный стандарт
ТУ	Технические условия
ТТ	Настоящие Технические требования

1.2. Наименование закупаемой продукции

Поставка кабелей силовых с медной жилой на напряжение более 1 кВ для аварийного запаса Центральных электрических сетей

2. Требования к продукции**2.1. Требования к объемам и срокам поставки****2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции****Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции**

№ п/п	Наименование продукции	Единица изм.	Кол-во*	ОКПД2	Применение законодательства о национальном режиме
1	2	3	4	5	6
1.	Кабель ПвВнг(А)-LS 3*120/16 - 35 кВ	км	0,20	27.32.14.111	Установлен режим ограничение закупок иностраных товаров

*- допускается отклонение (-1 %) (минус один процент) от общего объема продукции при доведении транзитной нормы отгрузки.

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг**Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции**

№ п/п	Наименование продукции / партии продукции	Требования к началу срока поставки продукции	Требования к окончанию срока поставки продукции
1	2	3	4
1.	Кабели и провода (позиция №1)	С даты подписания договора	в течение 60 календарных дней

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

1.1. Наименование: Кабель ПвВнг(А)-LS 3*120/16 - 35 кВ

№ п/п	Наименование параметра	Требование заказчика	Способ подтверждения участником соответствия требованиям		Предложение участника по характеристикам и параметрам
			Согласие с требованием/указание характеристик	Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки	
1	2	3	4	5	6
1.	Требование к техническим характеристикам				
1.1	Марка силового кабеля	ПвВнг(А)-LS	Согласие с требованием		
1.2	Напряжение, кВ	35	Согласие с требованием		
1.3	Количество жил	3	Согласие с требованием		
1.4	Сечение жилы	120	Согласие с требованием		
1.5	Материал жилы	медь	Согласие с требованием		
1.6	Конструктивное исполнение	Многожильный	Согласие с требованием		
1.7	Материал изоляции	сшитый полиэтилен	Согласие с требованием		
1.8	Внутренняя оболочка	ПВХ пластикат	Согласие с требованием		
1.14	Категория размещения	Согласно ГОСТ 31996-2012**	Согласие с требованием		
2.	Требования надёжности				
2.1	Гарантийный срок	Продукция должна быть новой (по позиции 1 период изготовления: не ранее 2025г.).	Согласие с требованием		

			Под новой следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не прошла ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств		
2.2	Срок службы		30 лет	Согласие с требованием	
2.3	Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева		-15 °С	Согласие с требованием	
2.4	Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля		от -50 °С до 50 °С	Согласие с требованием	
3.	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией				
3.1	Требования к документам Поставщика		Одновременно с передачей продукции Поставщик передает Покупателю документы, подтверждающие соответствие предлагаемой им продукции ГОСТ/ТУ, декларацию/сертификаты соответствия на продукцию на русском языке.	Согласие с требованием	
4	Требование к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям				
4.1	Место поставки		РС(Я) п. Нижний Бестях ул. Ленина д. 117 корп.1	Согласие с требованием	

** - В случае, если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ в процессе проведения закупки был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

Участник должен принять во внимание, что ссылка на ТУ, марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае предложения эквивалентов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

Для оценки возможности использования предлагаемой эквивалентной продукции, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию (в формате сравнения) в объеме, не менее установленных в документации о закупке требований.

Допускается предложение продукции, изготовленной в соответствии с ТУ, при этом ТУ должно быть разработано на основе ГОСТ, продукция, изготавливаемая в соответствии с ТУ должна соответствовать требованиям, предъявляемым ГОСТ (соответствие подтверждается участником). Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

Согласовано:

И.о. начальника СТОиР

 /Захаров Н.В./

(подпись)

« ____ » _____ 2026г.

Составил:

Инженер I категории СТОиР

 /Парфенова С.М./

(подпись)

« ____ » _____ 2026г.