



Филиал ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС»

Служба охраны труда и производственного контроля

Согласовано
Начальник 13-го ОФПС ГПС МЧС РФ
по Волгоградской области (договорной)

 В. Н. Бородовицын

« 02 » декабря 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
И.о. Директора филиала
ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС»

 М.И. Галкин

« 02 » декабря 2022 г.

Изменение № 3

в Инструкцию № И-79-12-004-2021
о мерах пожарной безопасности
в филиале ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС»
утверждённую 02.02.2021г.

1. В соответствии с оперативными указаниями ПАО «РусГидро» ОУ-07-2022 (ПБ) «О мерах пожарной безопасности»:

1.1. Изложить четвертый абзац п.2.2.4 в следующей редакции:

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

1.2. Дополнить п.2.2.4. абзацами следующего содержания:

- использовать фонари, приборы, инструменты и другие устройства со встроенными аккумуляторами, зарядные устройства, а также съемные аккумуляторы и прочие приборы производственного назначения, требующие периодической зарядки на рабочих местах персонала (далее – приборы), а также электронагреватели, не имеющие маркировок, позволяющих однозначно определить тип/марку приборов, не имеющие паспортов, руководств, инструкций и т.п. документацией на конкретный тип/марку прибора, содержащей указания по безопасной эксплуатации, в т.ч. указания по заряду приборов;

- оставлять по окончании рабочего времени необесточенными (неотключенными от электрической сети) электропотребители, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребителей дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если их постоянное подключение к электрической сети обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

2. Настоящее изменение вступает в силу с даты его утверждения.

Заместитель главного инженера
по эксплуатации


А. В. Холодов

Начальник СОТиПК

Р. А. Башкиров

Начальник Службы РЗАиМ

Ю. А. Лобанов

Начальник ПТС

С. Ф. Гуляшов

Начальник Службы СИТС

А. О. Будков

Начальник СМОиГТС

А. В. Жаринов

Начальник ОС

В. В. Руденко

Начальник отделения профилактики
пожаров 13-го ОФПС

А. С. Костяев

Лист ознакомления с изменением № 3 в Инструкцию № ИППБ-79-12-004-2021 о мерах пожарной безопасности в филиале ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС», утверждённую 02.02.2021 г.

№ п/п	Номер изменений	Дата внесения изменений/ дата вступления изменений в силу	ФИО работника, ознакомленного с изменениями	Должность	Дата ознакомления	Подпись работника
1.	№ 3					
2.	№ 3					
3.	№ 3					
4.	№ 3					
5.	№ 3					
6.	№ 3					
7.	№ 3					
8.	№ 3					
9.	№ 3					
10.	№ 3					