



Филиал ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС»


Оперативная служба

Согласовано
Начальник 13-го ОФПС ГПС МЧС РФ
по Волгоградской области (договорной)

 В. Н. Бородовицын

« 10 » 02 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала
ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС»

 О. Л. Лытков

« 17 » 02 2022 г.

Изменение № 2

в Инструкцию № И-79-12-004-2021
о мерах пожарной безопасности
в филиале ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС»
утверждённую 02.02.2021 г.

1. В соответствии с правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 153.-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*), в целях исполнения Распоряжения № ВЛГЭС/79-47р от 08.10.2021г. «Об организации внеплановой проверки состояния пожарной безопасности» дополнить инструкцию приложением №8 согласно приложению к данному изменению.

2. Настоящее изменение вступает в силу с даты его утверждения.

Заместитель главного инженера
по эксплуатации

 А. В. Холодов

Начальник СОТиПК

 Р. А. Башкиров

Начальник Службы РЗАиМ

 Ю. А. Лобанов

Начальник ПТС

 С. Ф. Гуляшов

Начальник Службы СИТС

 А. О. Будков

Начальник СМОиГТС

 А. В. Жаринов


Начальник ОС

 В. В. Руденко

Начальник отделения профилактики
пожаров 13-го ОФПС

 А. С. Костяев

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер филиала ПАО
«РусГидро» – «Волжская ГЭС»
М. И. Галкин
«10.» 02 2022 г.

Перечень оборудования 0,4 кВ, которое по технологическим условиям не может быть обесточено в случае возникновения пожара

1. Силовые и контрольные кабели в кабельном полуэтаже 1,85 I отсек.
2. Силовые и контрольные кабели в кабельном полуэтаже 1,85 II отсек.
3. Силовые и контрольные кабели в кабельном полуэтаже 1,85 III отсек.
4. Силовые и контрольные кабели в кабельном полуэтаже 1,85 IV отсек.
5. Силовые и контрольные кабели в кабельном полуэтаже 1,85 V отсек.
6. Силовые и контрольные кабели в кабельном полуэтаже 1,85 VI отсек.
7. Силовые и контрольные кабели в кабельном туннеле ГЭС-ЦПУ-I.
8. Силовые и контрольные кабели в кабельном туннеле ГЭС-ЦПУ-II.
9. Силовые и контрольные кабели в вертикальной кабельной шахте БМП.
10. Силовые и контрольные кабели в вертикальной кабельной шахте ВСП.
11. Силовые и контрольные кабели в вертикальной кабельной шахте с 3 отсека к/э 1,85м до отм. -10,20м 5 сек.
12. Силовые и контрольные кабели в вертикальной кабельной шахте с 6 отсека к/э 1,85м до отм. -10,20м 10 сек.
13. ЩПТ-1 и АБ №1 МЗ.
14. ЩПТ-2 и АБ №2 МЗ.
15. ЩПТ-3 и АБ №3 МЗ.
16. ЩПТ-4 и АБ №4 МЗ.
17. Щит постоянного тока и АБ №1, 2 ОРУ-500 кВ.
18. Щит постоянного тока и АБ №1, 2, 3 ЦПУ.
19. Щит постоянного тока и АБ №1, 2 ЦУС.
20. Панель Р-13 ППУ-220.
21. ЩПТ1, ЩПТ2 и АБ №1, 2 нППУ-220.

Руководитель группы ЭТО



С. С. Карпук

Изменение №2 в Инструкцию № И-79-12-004-2021 по организации работ на электрооборудовании
Волжской ГЭС, утверждённую 02.02.2021 г.

**Лист ознакомления с изменением № 2 в Инструкцию № ИППБ-79-12-004-2021 о мерах
пожарной безопасности в филиале ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС», утверждённую
02.02.2021 г. (Утв. директор филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» Лытиков О. Л.
02.02.2021 г.).**

№ п/п	Номер изменений	Дата внесения изменений/ дата вступления изменений в силу	ФИО работника, ознакомленного с изменениями	Должность	Дата ознаком- ления	Подпись работника
1.	№ 1					
2.	№ 1					
3.	№ 1					
4.	№ 1					
5.	№ 1					
6.	№ 1					
7.	№ 1					
8.	№ 1					
9.	№ 1					
10.	№ 1					