

ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
от 15.08.2025 г. № 15-02/22-52
на технологическое присоединение объектов ООО СЗ «Старк»

№ 15-02/22-06

16.02.2026 г.

На основании письма заявителя от 01.12.2025 (вх № ТПр 3462/25-1), в технические условия от 15.08.2025 г. № 15-02/22-52 к договору от 03.09.2025 №372, внесены следующие изменения:

Пункт «**Категория надёжности:** » читать в редакции:

Категория надёжности: 3 (2 категория обеспечивается от сетей АО «Оборонэнерго» в объеме 800 кВт в рамках договора № 322/ЗТП/ПРМ-2025 от 28.05.2025)