

АО «ПОЧТА РОССИИ»
УФПС Ярославской области
 (наименование структурного подразделения)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
 от «02» июня 2026 г.

1. Комиссия в составе:

Председатель:

- С.В. Леднев – руководитель отдела, отдел по имущественным вопросам;

Члены комиссии:

- Д.А. Травина – руководитель направления, группа капитального строительства и эксплуатации;

- О.А. Желовникова – ведущий специалист, группа капитального строительства и эксплуатации;

- Зыкова И.Н. – руководитель направления, группа имущественных отношений и коммерческого использования недвижимого имущества;

- Кузьмич В.В. - главный инженер, участок хозяйственного обслуживания,

назначенная распоряжением от 31.03.2026 г. № 24-р, произвела внеплановый осмотр технического состояния административного здания, расположенного по адресу: 150051 Ярославская обл. г. Ярославль пр. Машиностроителей дом 24 (инвентарный номер 08001200040971).

150051 Ярославская обл. г. Ярославль пр. Машиностроителей дом 24.

(наименование подразделения (место нахождения объекта (основного средства))

2. В результате обследования данного объекта (основного средства) выявлена необходимость: ремонта административного здания.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Планируемые сроки устранения	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Ремонт кровли					
1	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	м2	147,4		
2	Демонтаж: Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	м2	147,4		
3	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	м2	147,4		
3.1	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 (до толщ. 50 мм.)	м2	147,4		
3.2	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	7,5174		
4	Армирование стяжек сетками сварными	м2	147,4		
4.1	Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма кубик, толщина защитного слоя бетона 50 мм	шт	750,17756		
4.2	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50x50 мм	м2	148,874		

5	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	м2	147,4		
5.1	Покрытие битумно-полимерное с пенополистироловым наполнителем двухкомпонентное толстослойное для бесшовной гидроизоляции со свойством перекрытия трещин, расход 4,0-5,0 л/м2	кг	66,33		
6	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя	м2	147,4		
6.1	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для верхнего слоя кровли, основа-стеклоткань/полиэстер/стеклохолст, гибкость не выше -25 °С, прочность 390-590 Н, теплостойкость не менее 100 °С (верхний слой)	м2	168,036		
6.2	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный ТПП, наплавливаемый, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 800/900 Н, теплостойкость не менее 80 °С, масса 3,6 кг/м2 (нижний слой)	м2	170,984		
7	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	м	57,4		
7.1	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для верхнего слоя кровли, основа-стеклоткань/полиэстер/стеклохолст, гибкость не выше -25 °С, прочность 390-590 Н, теплостойкость не менее 100 °С (верхний слой)	м2	144,648		
8	Установка прижимной планки	м	57,4		
8.1	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм	шт	2		
8.2	Лента стальная холоднокатаная, марка стали 08Ю, 08кп/пс, толщина 0,3-2 мм (толщ. 0,3 мм 0,118 кг/м)	т	0,0067732		
9	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (прим. оцинк. парапеты)	м2	37,31		
10	Установка водосточной системы из ПВХ: труб	м	3		
10.1	Воронка водоприемная из ПВХ для водосточных систем, диаметр желоба 125 мм, диаметр трубы 82 мм, размеры 147x262x146 мм	шт	1		
10.2	Труба из ПВХ для водосточных систем, диаметр трубы 82 мм, толщина стенки 1,63 мм, длина 1500 мм	шт	2		

Всего: 10
(кол-во дефектов)

определяется на основании сметного расчета
(сумма расходов)

десять
(прописью)

Подписи председателя и членов комиссии:

Председатель:

Руководитель отдела, отдел по
имущественным вопросам



С.В. Леднев

Члены комиссии:

Руководитель направления, группа
капитального строительства и
эксплуатации




Д.А. Травина

Ведущий специалист, группа
капитального строительства и
эксплуатации



О.А. Желовникова

Руководитель направления, группа
имущественных отношений и
коммерческого использования
недвижимого имущества



И.Н. Зыкова

Главный инженер, участок
хозяйственного обслуживания



В.В. Кузьмич