

Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго»

«21» мая 2026г.



на поставку подогревателей, термостата, датчика температуры, контроллера и насоса
ТОПЛИВНОГО
Лот №308В

Поставщик обеспечивает поставку запчастей к генераторам на склад получателя – филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

Филиал	Точка поставки	Срок поставки
Смоленскэнерго	214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5	30 календарных дней с момента заключения Договора

2.1. Технические данные продукции должны соответствовать параметрам, приведенным в таблице 1:

№ п/п	Наименование продукции	Кол- во	ЕИ	Технические характеристики закупаемой продукции	Предоставление национального режима в соответствие с приказом 1875 от 23.12.2024 (запрет, ограничение, преимущество)	
					ОКПД 2	Мера применения национального о режима
1.	Подогреватель 590-600 KHTTPS102GT10-007 *	7	шт.	Подогреватель охлаждающей жидкости применяется на дизельных и газовых генераторах для предпускового подогрева двигателей внутреннего сгорания и небольших дизель генераторов с мощностью до 200 кВт (до 270 л.с.). Напряжение питания: 220-240 В переменного тока. Мощность: 1,0 кВт (+/- 2%).	28.11.42.000	Преимущество
2.	Термостат FG Wilson 10000-60205 *	1	шт.	Термостат применяется для генераторов. Артикул 10000-60205. Совместимость с моделью ДГУ P330H-1 Элемент двигателя: Система охлаждения	28.11.42.000	Преимущество
3.	Датчик температуры FG Wilson 10000- 06207 *	1	шт.	Датчик температуры. Артикул 10000-06207. Совместимость с ДГУ: P249-3, P249-5, P250-3, P250-5, P275-3, P275-5, P300-2, P300-3, P300-4, P300-5, P313-3, P313-5, P330-3, P330-5, P344-3, P350P4, P350P5, P400E4, P400E5, P400P4, P400P5, P450-2, P450E4, P450E5, P450P3, P500P3, P550E3	28.11.42.000	Преимущество
4.	Контроллер Power Wizard PW 1.1 20000- 17483 *	1	шт.	Контроллер PowerWizard для установки на ДЭС производства F.G. Wilson. Артикул 10000-17483. Управление: клавиши управления;	26.20.30.150	Ограничение

№ п/п	Наименование продукции	Кол- во	ЕИ	Технические характеристики закупаемой продукции	Предоставление национального режима в соответствие с приказом 1875 от 23.12.2024 (запрет, ограничение, преимущество)	
					ОКПД 2	Мера применения национальног о режима
				Напряжение сети: от 75 до 277 В (фаза-нейтраль); Частота сети: 50/60 Гц; Напряжение питания: от 10 VDC до 32 VDC; Потребляемый ток: 50 мА в рабочем режиме, 10 мА в режиме ожидания; Рабочая температура -30°C до +70 °C; Максимальная влажность: 95% без конденсата; Размеры: 140 x 113 x 43 мм; Вес: 300 г.		
5.	Насос топливный ВД FG WILSON 10000-05878 *	1	шт.	Насос топливный высокого давления применяется для генераторов FG Wilson. Артикул 10000-05878. Используются для моделей ДГУ FG Wilson мощностью 7,5-24 кВА: P11-6S, P12-1S, P13.5-6, P16-1, P33-6.	28.13.11.110	Преимущество

* Продукция является запасными частями к генераторам (ДГУ), используемым Заказчиком. В соответствии с пп. (б) п. 3 ч. 6.1 ст. 3 223-ФЗ поставка продукции с требованиями, отличающимися от заявленных, не допускается.

3. Общие требования.

К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;
- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей продукции условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям;
- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих продукцию для других отраслей и ведомств – сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;
- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;
- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции;
- срок изготовления производителем должен быть не более полугода от момента поставки.

4. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее, чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с даты товарной накладной ТОРГ-12 (УПД). Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5. Правила приемки продукции

Каждая партия поставляемой продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго».

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник отдела контроллинга ИТ и ТК



А.В. Худшев