

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
(технологического присоединения) к централизованной системе
холодного водоснабжения

N 3464-B

От 9 апреля 2026 г., заявка вх. № 3464 от
23 марта 2026 г.

Сведения об исполнителе

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ВОЛОГДЫ
«ВОЛОГДАГОРВОДОКАНАЛ»
(МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»)**

Советский пр., д.128, г. Вологда, 160012
тел.: (8172) 75-07-11, факс: (8172) 75-07-01
e-mail: vodokanal@volwater.ru, <http://www.volwater.ru>
ОКПО 03263645, ОГРН 1023500894020
ИНН/КПП 3525023596/35201001

Сведения об заявителе

УФПС Вологодской области АО "Почта России"

1. Информация о точке (точках) присоединения (адрес или описание местоположения точки или номер колодца или камеры): колодец на сетях водопровода Д-200 мм по ул. Клубова

2. Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присоединения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность подключения подключаемого объекта: 3,06 м3/сут

3. Срок действия технических условий 3 (три) года.

4. В случае если в течение 12 календарных месяцев (при комплексном развитии территории в течение 36 календарных месяцев) со дня выдачи технических условий заявителем не будет подано заявление о подключении, срок действия технических условий прекращается.

В случае заключения договора о подключении технические условия, являющиеся приложением к такому договору, действуют до окончания срока действия такого договора.

МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»

УФПС Вологодской области АО "Почта России"

 /Н. Г. Усачев /

_____/О. И. Кравец /

« ____ » _____ 2026 г.

« ____ » _____ 2026 г.



ПАРАМЕТРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
(технологического присоединения) объекта к централизованной
системе холодного водоснабжения

1. Заявитель: УФПС Вологодской области АО "Почта России"
2. Объект: Здание отделения почтовой связи 160021, расположенное по адресу: г. Вологда, ул. Александра Клубова, д. 27
3. Кадастровый номер земельного участка: 35:24:0102006:2
4. Точка подключения к централизованным системам холодного водоснабжения (адрес, координаты): колодец на сетях водопровода Д-200 мм по ул. Клубова;
5. Технические требования к подключаемым объектам, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, а также к выполняемым заявителем мероприятиям для осуществления подключения прокладку сетей водопровода осуществлять согласно СП 31.13330.2021, задвижки применять с обрезиненным клином; арматура и пожарные гидранты должны иметь срок службы не менее 50-ти лет; поставщик запорной арматуры и пожарных гидрантов должен предоставить гарантийные обязательства на период не менее 10-ти лет с даты поставки, подтвержденные официальным письмом завода-изготовителя; климатическое исполнение пожарных гидрантов: УХЛ5 в соответствии с ГОСТ 15150-69;
6. Гарантируемый свободный напор в месте присоединения и геодезическая отметка верха трубы 18 м в. ст., геодезическая отметка верха трубы: уточнить при проектировании;
7. Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска воды): 3,06 м3/сут. режим водопотребления — в соответствии с режимом работы;
8. Требования к установке приборов учета воды и устройству узла учета, требования к средствам измерений (приборам учета) воды в узлах учета, требования к проектированию узла учета, месту размещения узла учета, схеме установки прибора учета и иных компонентов узла учета, техническим характеристикам прибора учета, в том числе к точности, диапазону измерений и уровню погрешности (требования к прибору учета воды не должны содержать указания на определенные марки приборов и методики измерения): согласно СП 30.13330.2020, приказу Минпромторга РФ от 21.01.2011 N 57 "Об утверждении методических рекомендаций по техническим требованиям к системам и приборам учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии". В случае наличия в проекте водомерных узлов на нежилые помещения осуществить сдачу данных водомерных узлов в эксплуатацию в отдел продаж МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». Узел учета воды установить на вводе водопровода в здание за первой наружной стеной. Для использования дистанционного снятия показаний рекомендовано использовать следующие компоненты информационной системы "PROMODEM LOGGER", применяемой МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»:
 - а) Водосчетчик с импульсным выходом, встроенным в счетчик. Модель счетчика согласовать с МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал».
 - б) Логгер PROMODEM 122.52 (для счета и передачи импульсов с водосчетчиков).
 - в) Антенна водозащищенная IP68 ANT GSM-3G-994G-5м-10дБи.
9. Требования к обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подаче расчетных расходов холодной воды для пожаротушения: согласно СП 30.13330.2020;
10. Перечень мер по рациональному использованию холодной воды, имеющий рекомендательный характер: использование водосберегающей арматуры.
11. Границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям исполнителя и заявителя в течение срока действия договора о подключении (устанавливается по точке подключения): точка подключения к сетям водоснабжения.
12. Требования к форме предоставления проектной документации — на бумажном носителе.



МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»

/Н. Г. Усачев /

2026 г.

УФПС Вологодской области АО "Почта России"

/О. И. Кравец /

« »

2026 г.