

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
(технологического присоединения) к централизованной системе
водоотведения

№ 3464-К

От 9 апреля 2026 г., заявка вх. № 3464 от
23 марта 2026 г.

Сведения об исполнителе

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ВОЛОГДЫ
«ВОЛОГДАГОРВОДОКАНАЛ»
(МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»)**

Советский пр., д.128, г. Вологда, 160012
тел.: (8172) 75-07-11, факс: (8172) 75-07-01
e-mail: vodokanal@volwater.ru, <http://www.volwater.ru>
ОКПО 03263645, ОГРН 1023500894020
ИНН/КПП 3525023596/35201001

Сведения об заявителе

УФПС Вологодской области АО "Почта России"

1. Информация о точке (точках) присоединения (адрес или описание местоположения точки или номер колодца или камеры): колодец на сетях канализации Д-300 мм, пересекающих улицу Клубова вблизи школы № 27;

2. Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присоединения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность подключения подключаемого объекта: 3,06 м3/сут.

3. Срок действия технических условий 3 (три) года.

4. В случае если в течение 12 календарных месяцев (при комплексном развитии территории в течение 36 календарных месяцев) со дня выдачи технических условий заявителем не будет подано заявление о подключении, срок действия технических условий прекращается.

В случае заключения договора о подключении технические условия, являющиеся приложением к такому договору, действуют до окончания срока действия такого договора.

МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»

УФПС Вологодской области АО "Почта России"

 /Н. Г. Усачев /

_____/О. И. Кравец /

« ____ » _____ 2026 г.

« ____ » _____ 2026 г.



ПАРАМЕТРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
(технологического присоединения) объекта к централизованной
системе водоотведения

1. Заявитель: УФПС Вологодской области АО "Почта России"
2. Объект: Здание отделения почтовой связи 160021, расположенное по адресу: г. Вологда, ул. Александра Клубова, д. 27
3. Кадастровый номер земельного участка: 35:24:0102006:2
4. Точка подключения к централизованным системам водоотведения (адрес, координаты):
колодец на сетях канализации Д-300 мм, пересекающих улицу Клубова вблизи школы № 27. В случае невозможности исполнения сетей канализации в самотечном варианте дополнительно запросить в МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» технические условия на проектирование КНС;
5. Нормативы по объему сточных вод 3,06 м3/сут, нормативы состава сточных вод, требования к составу и свойствам сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения: допустимые концентрации загрязняющих веществ сточных вод, сбрасываемых в городскую канализацию, не должны превышать предельно-допустимых концентраций, утвержденных Постановлением Администрации г. Вологды № 1529 от 09.10.2025 г., режим отведения сточных вод - в соответствии с режимом работы
6. Отметки лотков в точке (точках) присоединения к централизованной системе водоотведения: уточнить проектом;
7. Требования к устройствам, предназначенным для отбора проб и учета объема сточных вод, требования к проектированию узла учета, к месту размещения устройств учета, требования к схеме установки устройств учета и иных компонентов узла учета, требования к техническим характеристикам устройств учета, в том числе точности, диапазону измерений и уровню погрешности (требования к устройствам не должны содержать указания на определенные марки приборов и методики измерения): учет объема сточных вод осуществляется согласно объему потребленной холодной воды;
8. Требования по сокращению сброса загрязняющих веществ, которые должны быть учтены в плане снижения сбросов, плане по обеспечению соблюдения требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения: нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ в сточных водах для данной категории абонентов не установлены.
9. Границы эксплуатационной ответственности по канализационным сетям исполнителя и заявителя: точка подключения к сетям водоотведения;
10. Требования к форме предоставления проектной документации - на бумажном носителе.

МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»

УФПС Вологодской области АО "Почта России"

 /Н. Г. Усачев /

/О. И. Кравец /

«  2026 г.

« » 2026 г.