


Номер ТЗ	
Номер материала КИСУР (ПО SAP)	2447237
Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024	
ОКПД 2	26.51.43.119
Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)	ограничение

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Рязаньэнерго»



А. А. Корнилов
2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на поставку мультиметров INFORCE или эквивалента Лот № 310В

1. Технические требования к продукции.

1.1 Технические требования и характеристики приборной продукции должны соответствовать значениям, приведенным в Приложении к ТЗ (в приложении ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер, участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию).

2. Общие требования.

2.1. К поставке допускается приборная продукция, отвечающая следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;
- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей приборной продукции условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям;
- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям.

2.2. При поставке товара Поставщик обязан представить технические условия, руководство по эксплуатации, технический паспорт и/или иную сопроводительную документацию, заверенную производителем в соответствии с требованиями Законодательства РФ, на конкретный вид продукции, подтверждающую соответствие техническим характеристикам (данным) заявленным в приложении к договору поставки «Технические требования».

2.3. Приборная продукция должна соответствовать требованиям технических условий для конкретного типа номенклатуры, ГОСТ 1609-76 «Провода калиброванные для электроизмерительных приборов. Технические условия.», ГОСТ 23625-2001 «Трансформаторы напряжения измерительные лабораторные. Общие технические условия.», ГОСТ 112-78 «Термометры метеорологические стеклянные. Технические

условия», ГОСТ 6581-75 «Материалы электроизоляционные жидкие. Методы электрических испытаний.».

2.4. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения приборной продукции должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя приборной продукции, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

~~Укладка и транспортировка приборной продукции должна предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки, а также выдерживать подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки.~~

2.5. Срок изготовления приборной продукции должен быть не более полугода с момента заключения договора поставки.

3. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок на поставляемую приборную продукцию должен быть не менее 12 месяцев, если иное не определяется особыми условиями эксплуатации или конструктивными особенностями приборной продукции. Поставщик может по своему усмотрению увеличивать гарантийный срок на поставляемую продукцию, сверх указанного выше. Гарантийный срок должен быть установлен в договоре поставки. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода приборной продукции в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемой приборной продукции, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя приборной продукции поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик должен осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

4. Требования к надежности и живучести продукции.

Приборная продукция должна функционировать, в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен соответствовать требованиям ГОСТ или техническим условиям на приборную продукцию конкретных серий и типов.

5. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка приборной продукции должна соответствовать требованиям ГОСТ или техническим условиям на приборную продукцию конкретных серий и типов.

Маркировка приборной продукции производится непосредственно на изделии.

Маркировка приборной продукции должна быть разборчивой и прочной, качество маркировки должно сохраняться при эксплуатации, транспортировании и хранении манометров в режимах и условиях, установленных ГОСТ или техническими условиями на приборную продукцию конкретных серий и типов.

По всем видам приборной продукции Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601 по пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания

поставляемой приборной продукции. Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого комплекта приборной продукции должна включать:

- паспорт (на каждый прибор);
- руководство по эксплуатации (на каждый прибор);

6. Правила приемки продукции.

Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр» / ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ~~ответственными представителями Поставщика~~ при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник отдела эксплуатации
и развития систем учета



С. М. Товстоган

Приложение к техническому заданию на поставку мультиметров для пужд ПАО "Россети
 Центр" / ПАО "Россети Центр и Приволжье" Лоты 310В

№	Номер материала	Наименование материала	Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024		Технические требования и характеристики (Ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что производимые замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию)	ПРИМЕЧАНИЕ
			ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)		
1	2447237	МУЛЬТИМЕТР INFORCE 01-05-08 8039039539 RU	26.51.43.119	ограничение	Постоянное напряжение: 0,6-1000В, постоянный ток 0-20А, Сопротивление 0,0006-60Мом, «прозвонка», диод-тест, индикации: разряда батареи, перегрузки, полярности, подсветка дисплея, переменное напряжение 6-1000В, переменный ток 0,06-20А	