

Номер ТЗ	
Номер материала SAP	800000103
Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024	
ОКПД 2	26.51.43.113
Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)	ограничение

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора-
Главный инженер филиала
ПАО "Россети Центр и Приволжье" -
Рязаньэнерго



/А.А. Корнилов

« 18 » июня 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку омметра «ВИТОК» (с комбинированным питанием) или эквивалента

Лот № 310B

1. Технические требования к продукции.

1.1. Технические требования и характеристики омметра «ВИТОК» (с комбинированным питанием) или эквивалента (далее – продукция) должны соответствовать значениям, приведенным в Приложении к ТЗ.

2. Общие требования.

2.1. К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;
- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;
- для импортных производителей, сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;
- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

2.2. При поставке товара Поставщик обязан предоставить технические условия, руководство по эксплуатации, технический паспорт и/или иную сопроводительную документацию, заверенную производителем в соответствии с требованиями Законодательства РФ, на конкретный вид продукции, подтверждающую соответствие техническим характеристикам (данным) заявленным в приложении к договору поставки <Технические требования>.

3. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую оборудования – 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – дата поставки на склад филиала «Рязаньэнерго». Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4. Требования к надежности и живучести продукции.

Оборудование должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение указанного в п.1 данного ТЗ срока службы (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию).

5. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать:

- паспорт товара;
- сертификат или другие документы на русском языке надлежащим образом подтверждающие качество и безопасность товара.

6. Правила приемки продукции.

Каждая партия проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр и Приволжье» при получении материалов на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

7. Количество и условия поставки.

Количество товара: 3 шт;

Поставка на склад покупателя по адресу: г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д.22А.

Начальник службы диагностики



М.С. Мануев

№	Номер материала	Наименование материала	Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024		Технические требования и характеристики (Ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию)	ПРИМЕЧАНИЕ
			ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)		
1	800000103	омметр «ВИТОК» (с комбинированным питанием)	26.51.43.113	ограничение	Диапазон измеряемых сопротивлений, Ом 10-6...105 Погрешность измерения сопротивления, % 0,2 ... 0,5 Диапазон рабочих температур, °С от -5 до + 40 Потребляемая мощность, ВА, не более 70 Питание прибора от сети частотой 50 Гц, В 220 Продолжительность непрерывного измерения при работе омметра от встроенного аккумулятора, час, не менее (только для модификации с комбинированным питанием) 3 Габаритные размеры, мм, не более 232 x 192 x 111 Масса прибора, кг, не более 2,8 кг	