

Техническое задание на оказание услуг по обслуживанию узла учета тепловой энергии в здании Красноярского МСЦ УФПС Красноярского края

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1.	МСЦ	Магистральный сортировочный центр
2.	ОП	Обособленное подразделение
3.	УФПС	Управление федеральной почтовой связи
4.	АО	Акционерное общество
5.	ТО	Техническое обслуживание
6.	ИТС	Инженерно-технические сооружения (системы)
7.	ХВС	Холодное водоснабжение
8.	ГВС	Горячее водоснабжение

2. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по обслуживанию узла учета тепловой энергии в здании Красноярского МСЦ УФПС Красноярского края

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Контроль работы приборов узла учета тепловой энергии. Своевременное предоставление отчетов в теплоснабжающую организацию.

4 ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Срок оказания услуг: с момента подписания договора, но не ранее 31.12.2026. В течении 3х лет.

Место оказания услуг: 660058, г. Красноярск, ул. 30 июля, д. 3, нежилое здание, административно-производственное.

5 ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Выполнение комплекса услуг (работ) по обслуживанию и проверке работоспособности приборов: ВКТ-7, ПРЭМ, КТСП-Н, СДВ-И, ВСКМ-90, установленных в Красноярском МСЦ УФПС Красноярского края.

Установленные приборы, характеристики:

- ВКТ-7 – вычислитель количества теплоты, предназначен для измерений выходных сигналов измерительных преобразователей параметров теплоносителя и вычислений по результатам измерений количества теплоты (тепловой энергии).

- ПРЭМ - прибор, предназначенный для преобразования объемного расхода и объема электропроводных жидкостей в их показания. ПРЭМ служит для регистрации и представления результатов измерений объемного расхода и

объема электропроводных жидкостей в их показания, регистрации этих показаний и представления результатов измерений на внешние устройства (тепловычислители, регуляторы, устройства централизованного контроля и другие вторичные приборы). Преобразователи ПРЭМ используются при измерении расхода объема воды и других однородных жидкостей с удельной электропроводимостью от 10⁻³ до 10 см/м.

- КТСП-Н –комплект термопреобразователей сопротивления платиновых, выполнен из фенопластового корпуса, предназначен для измерения разности температур от 2 (0С) до 150 (0С), а также для измерения температуры от 0 (0С) до 160 (0С) теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах систем теплоснабжения. Применяются в составе теплосчетчиков и информационно-измерительных систем учета количества теплоты. Термопреобразователь представляет собой фенопластовый кожух с отвинчивающейся крышкой, защитной трубкой из нержавеющей стали и сальниковым вводом для кабеля. В защитную трубку помещен чувствительный элемент.

- СДВ-И- преобразователь давления измерительный предназначен для непрерывного измерения и преобразования давления избыточного нейтральных и агрессивных, газообразных и жидких сред в унифицированный выходной сигнал: токовый 4–20 мА.

- ВСКМ-90- счетчик крыльчатый многоструйный холодной и горячей воды, предназначен для измерения объема потребленной сетевой и питьевой воды с максимальной температурой 150 (0С) и давлением до 1,6 Мпа.

Перечень и периодичность услуг по обслуживанию и проверке работоспособности приборов:

№ п/п	Перечень услуг	Периодичность обслуживания
1	Проверка работоспособности отдельных приборов (ВКТ-7, ПРЭМ, КТСП-Н, СДВ-И, ВСКМ-90). Осуществление внешнего осмотра приборов на механические повреждения, проверка работоспособности приборов через просмотр архивных данных с помощью электронной программы для ВКТ-7.	Ежемесячно
2	Просмотр внутреннего архива тепловычислителя ВКТ-7 за прошедший период, выявление динамических нештатных ситуаций (скачки давления, утечки горячей воды из системы отопления).	Ежемесячно
3	Оперативный анализ уровня теплопотребления на объекте. Предоставление данных Заказчику.	Ежемесячно
4	Снятие показаний с ВКТ-7 за отчетный месяц и предоставление показаний в теплоснабжающую организацию.	Ежемесячно

6 ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1. Требования к качеству оказываемых услуг

Исполнитель обязан:

- Обеспечивать при оказании услуг по Техническому обслуживанию сохранность имущества Заказчика; соблюдение своими работниками правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, охраны труда, техники безопасности и противопожарной охраны;
- Своевременно информировать Исполнителя об отключениях, переключениях и других ремонтных работах, производимых на наружных и внутренних сетях;
- Исполнитель следит за исправным состоянием приборов узла учета тепловой энергии, выполняет предусмотренные техническим заданием работы в течение месяца.
- При возникновении неисправности в работе приборов узла учета тепловой энергии, Исполнитель, должен прибыть на обслуживаемый объект в этот же день.

6.2. Условия оказания услуг

- Услуги оказываются в помещениях Заказчика.
- Оказание услуг должно осуществляться: ежедневно (круглосуточно).
- При отсутствии модемной связи с тепловычислителем, Исполнитель обязан явиться на объект Заказчика, где расположен узел учета тепловой энергии, для оказания услуг не реже одного раза в две недели.

6.3. Требования к безопасности

Исполнитель обязан соблюдать требования техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарных норм и правил, технологии производства при оказании услуг, действующих на территории РФ, в т.ч. требования следующих документов:

- Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» (Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2020 N 61411);
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 03.02.2025г.) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2025) «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61957). Приказ Минтруда России от 29.04.2022 N 279н "О внесении изменений в Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. N 903н" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.06.2022 N 68657).

6.4. Требования к конфиденциальности

Стороны обязуются не разглашать сведения конфиденциального характера друг о друге и об их хозяйственной деятельности, а также не использовать во вред друг другу информацию, полученную в рамках выполнения настоящего Договора.

Конфиденциальной считается любая информация относительно финансового или коммерческого положения Сторон или информация, которая прямо названа Сторонами конфиденциальной в соответствующем дополнительном соглашении к настоящему Договору.

Не считается разглашением сообщение третьим лицам той информации, которая стала им доступна в порядке, установленном действующим законодательством.

Сам факт заключения и предмет настоящего Договора не является конфиденциальным и может использоваться Сторонами в рекламно-маркетинговых целях.

6.5. Требования по приемке услуг

В соответствии с условиями договора.

6.6. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Исполнитель обязан предоставлять отчеты (показания приборов) Заказчику до 20 числа последующего за отчетным месяцем.

7 ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Не применимо

8 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Услуги оказываются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 N 1034 "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя" (вместе с "Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя")

9 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Не применимо